



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE – II. ETAPA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/27/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1820/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000037
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11082.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13	IČO:	70890366		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Kamal Farhan, hejtman				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Záhoř, náměstek hejtmana pro oblast investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	Ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 30. 04. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, která obsahuje čtyři dílčí dotazy, na které zadavatel v bodech tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 se čtyřmi dílčími dotazy:

Dobrý den,

žádáme vás o vysvětlení- doplnění k chladicím boxům :

- 1) chladicí boxy budou s podlahou či bez podlahy
- 2) není uvedena pracovní teplota chl. boxů
- 3) kde mají být umístěny venkovní chladicí jednotky a zda je požadavek na sníženou hladinu hluku
- 4) v současnosti je veliká změna v legislativě ohledně chladiv a je potřeba navrhnout chl. zařízení s chladivem nižším nežli 150GWP aby bylo možno používat i po roce 2030 jak nařizuje vyhláška EU

Děkujeme.

Odpověď zadavatele a projektanta na dotaz č. 1 ve třech bodech:

- 1) odpověď v rozpočtu v položce č. 475
- 2) chladicí zařízení popsané v položce č. 476 (jedná se o krátkodobé uložení těl, tedy 2-4°C)
- 3) na střeše, viz výkres střechy spolu s jednotkou pro chlazení inkontinenčních pomůcek
- 4) protože byla navržena chladicí jednotka o vysoké kvalitě, předpokládáme, že chlazení EU nařízení splňuje. I kdyby použití povoleného chladiva nebylo ve specifikované jednotce možné, nevidíme problém s dodáním systému, který bude nařízení splňovat. V dokumentaci není dokonce typ chladiva předepsán, takže i proto nevidíme problém, aby uchazeč dodal vyhovujícího systém.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Z hlediska čl. 9.1 zadávací dokumentace nebyla žádost o vysvětlení doručena včas. Zadavatel ve spolupráci s projektantem přesto na žádost odpovídá, aby poskytl tazateli informace, které údaje v projektové dokumentaci a výkazu výměr pouze objasňují. Zároveň platí pro daný případ žádosti ustanovení §98 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb. e znění: Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1) §98.

V Plzni

.....

Ing. Václav Štrunc
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele