

VYSVĚTLENÍ č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV ZAKÁZKY

OKNA-BUDOVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY, KOLLÁROVA 444, KLATOVY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/67/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	2020/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000186
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11899.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196				
SÍDLO:	Plánická 196, Klatovy, 339 01			IČO:	61781771
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Soňa Rabušicová - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martina Müllerová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	II. sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 19. 5. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a dne 20. 5. 2025 žádost č. 3, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění bližší specifikace pro vnitřní rolety:

- typ (blackout, zatemňující, částečně propouštějící světlo), materiál, barva (cenově různorodé)
- umístění (kterých konkrétních pozic oken se týká a které provedení, tj. kde budou osazeny rolety zastiňující a kde den-noc) a v jakém množství (počet kusů)
- předpokládá zadavatel montáž na zeď (doporučujeme) nebo montáž na křídlo (rizikové - škola - neopatrná manipulace vedoucí k poškození rolet)

Dle VV se jedná o množství 62 ks rolet. Dle půdorysu jsme se dopočítali až 87 ks rolet, kde by mohli být (viz příloha).

V tabulce oken je uvedeno:

pozn: - nové vnitřní stínění bude řešeno ve stávajících učebnách, ředitelně, kanceláři hospodářky a sborovně dle požadavků investora je pro správné ocenění rolet nedostačující!

Upřesněte své požadavky na vnitřní rolety včetně jejich umístění dle jednotlivých pozic dle tabulky oken.

Odpověď projektanta:

Umístění vnitřní stínící techniky je upřesněno ve výkresové části aktualizované projektové dokumentace. V jednotlivých půdorysech je uvedeno u každé okenní výplně, zda se jedná o okno bez stínění, okno s roletou DEN-NOC (D/N), nebo roletu zastiňující s klasickou látkou (R). Množství je upraveno i v aktualizovaném soupisu prací. Montáž bude provedena na vnitřní stranu okenních křídel. Rolety (D/N i varianta R) budou opatřeny krytem návínu i bočními vodíci lištami. Ovládání bude manuální. Kryt, vodítka a ovládací prvky budou v barvě bílé. Textilní část rolet (R i D/N) bude splňovat tyto parametry:

Složení: 100% polyester

Smrštění: max. 2%

Gramáž: min. 125 g/m²

Stupeň zastínění: 50-70%

Barva textilní části bude vybrána zadavatelem na základě dodavatelem předložených vzorků – ze standardní nabídky výrobce rolet (bez příplatku).

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace.

V tabulce oken na pozici 001 uvádíte požadavek na 3ks okenní sestavy se stavebním otvorem 2700/600 mm otevíravé/výklop. Tento rozměr neumožňuje vyrobit okno jako otevíravě/sklonné a to z důvodu překročení limitu pro šířku křídla pro daný rozměr křídla. Žádáme o možnost dodání 3ks této okenní sestavy ve variantě pouze sklonné.

Odpověď projektanta:

Došlo k upřesnění/úpravě PD a VV u této sestavy oken uvedené v Tabulce oken na pozici 001. Okenní sestava je nově navržena ze 3 oken (místo původně navržených 2ks). Požadavek na způsob otevírání každého okna v této sestavě je zachován. Zadavatel požaduje okna otevíravě/sklonná. Rozměry stavebního otvoru jsou zachovány. Počet sestav (pozice 001) je zachován.

Upozornění:

Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 29. 5. 2025 do 8:00 hodin.**

Příloha:

1. Upravená (aktualizovaná) projektová dokumentace – v souladu s Vysvětlením ZD č. 2 (upřesnění stínící techniky, úprava konstrukce okenní sestavy uvedené v tabulce oken na pozici 001 (počet oken v sestavě se změnil ze 2 na 3 okna, šířka stavebního otvoru je zachována!);
2. upravené znění Položkového soupisu prací s výkazem výměr (Příloha č. 2.B – Položkový soupis prací s výkazem výměr R2).

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele