

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PK - ROKYCANY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/158/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	2213/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000403
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11444.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje				
SÍDLO:	Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00			IČO:	45333009
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	13. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (PR) číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0006080				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 30. 5. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část - položka 194: ve výkazu výměr je v pol.194 uvedena „Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová , tl.přes 2 do 3mm.“ V Technické zprávě a ve Skladbě konstrukcí je uvedena „průmyslová stěrka- průmyslovou samonive-lační stěrkou tl. ca 5 mm se vsypem pro zajištění protiskluzu.“

- Jaká tloušťka stěrky platí?

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

==EPOXID : CHEMICKY ODOLNÁ, MECHAN. ODOLNÁ, PROTISKLUZTL. DO 3 MM

Dotaz č. 2:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část - položka 155:

-

155	K	767.1R	D+M venkovní pergola (6 stojek) 6000x2500x2250	ks	1,000
-----	---	--------	--	----	-------

VV Z7
VV 1 1,000

-

-

- - Prosíme o dospecifikování požadované skladby / materiálu ploché střechy pergoly.

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===POLYKARBONÁT PLNÝ, UV STABIL TL. 6 MM

Dotaz č. 3:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část - položka 19 a 20: ve výkazu výměr je žlab „Z11“ specifikován z polymerbetonu. Ve výpisu prvků a technické zprávě jako krabicový nerezový žlab.

19	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	9,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113112		
VV			Z11		
VV			9	9,000	
20	M	59227128R	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 400mm + suchý sifon	m	9,000

- Z jakého materiálu máme ocenit žlab Z11?

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===POLYMERBETON

Dotaz č. 4:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část - položka 240: v popisu je dán požadavek na útlum 13dB, je nutné tento požadavek dodržet? V technických listech dodavatelů těchto krytin se většinou této parametr nevyskytuje.

240	M	28411143	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 13dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	110,242
-----	---	----------	--	----	---------

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===NE, JE TO SOUČÁST KOMPLEXNÍHO POLOŽKOVÉHO POPISU

Dotaz č. 5:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část - položka 300: nosný rám schodiště „Z4“ je vyspecifikován hmotností ve statické části ve v.č.D.1.2.c-12 hmotností 1.326kg. Naopak k položce Z5 není k dispozici výkres ani určená hmotnost. Takže v jedné položce dané 1kompletem požadujete sloučení přesně dané hodnoty a odhadu, což vede k neobjektivní jednotkové ceně.

Z důvodu umožnění řádného a rovného ocenění položky, žádáme o dospecifikování hmotnosti položky Z5.

300	K	767.4R	D+M schodišťová věž	kpl	1,000
VV			Z4+Z5		
VV			1	1,000	

Z4	nosný rám schodišť. věže	ocel S235	žárový pozink	viz. statika
Z5	schodiště provozní na střechu	ocel S235	žárový pozink	viz. schéma

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===SCHOD. VĚŽ (Z4) VYKRESLENA NA VÝKR STATIKY Č.12

===SCHODIŠTĚ NA STŘECHU (Z5) JE VYKRESLENO NA DETAILU D35 VČ. DIMENZÍ PRVKŮ

Dotaz č. 6:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část - položka 384- má tato položka obsahovat dodávku a montáž TI dle detailu D3- 50mm+60mm= 110mm? Pokud ano, prosíme o úpravu popisu položky a tloušťky SDK příčky.

384	K	763121449	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75, Rw do 25 dB	m2	14,700
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121449		
VV			m30		
VV			4,9*3	14,700	

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===ANO, TL. AKUSTICKÉ PŘEDSTĚNY CELKEM 12,5+50+60=122,5 MM DLE DETAILU D3

Dotaz č. 7:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část – položka 131-132- dveře E51 a E52- v výkazu výměr je uveden rozměr 1100x2000mm, ve výpisu 1100x2000mm a v PD je uveden rozměr 1000x1950mm.

131	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510		
VV			E28		
VV			1	1,000	
VV			E51,E52		
VV			2	2,000	
VV			Součet	3,000	
132	M	55341219R	dveře jednokřídlé ocelové vchodové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1100x2000mm	kus	2,000

- Který rozměr je platný?

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===VE VÝPISU A VV JE UVEDEN PEVNÝ ROZMĚR OTVORU (KTERÝ JE VE VÝKRESU TAKÉ KOTOVÁN), TZN 1100/2000, KDEŽTO VE VÝKRESU PŘEDPOKLÁDÁ SVĚTLOST=ZÁVISLÁ NA PROVEDENÍ RÁMU (1000/1950) MM

Dotaz č. 8:

List D.1.8- Silnoproud – svítidla- položky 95 až 114: v dokumentu D.1.8_Výpočet osvětlení jsou uvedeny konkrétní typy svítidel. Předpokládáme správně, že tyto typy-názvy určují standart parametrů požadovaných svítidel a do nabídky je tedy možno ocenit jiného dodavatele/výrobce při zachování parametrů?

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===ANO, DO VÝPOČTU NUTNO UVAŘŽOVAT KONKRÉTNÍ KATALOG SVÍTIDEL, ALE PRO OSAZENÍ BUDE JEJICH PROVEDENÍ (PŘI ZACHOVÁNÍ POŽAD. PARAMETRŮ) SOUČÁSTÍ VZORKOVÁNÍ ZHOTOVITELE OBJEDNATELI

Dotaz č. 9:

List D.1.1- Architektonicko-stavební část – položky 378 a 379: prosíme o specifikování prací, kterých se tyto hodinové sazby týkají a jak má být případně vyspecifikován a započítán materiál související s těmito pracemi.

378	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	350,000
379	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	150,000

Odpověď zpracovatele PD/zadavatele:

===JEDNÁ SE O FOND OBECNÉ PŘÍPOMOCI, NEOBSAŽENÉ V KONKRÉTNÍCH POLOŽKÁCH-ČERPANÝ PO ODSOUHLASENÍ TDI

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele