

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyřizuje:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	14362/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka

II/605 Rokycany, ul. Plzeňská

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	6 299 185,00 Kč
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět plnění VZ:	Štáhlavská-kř. s ul. Sládkova, včetně okružní křižovatky s průtahem silnice II/183 - ulice Arbesova, Štáhlavská. Celková délka opravy II/605 je 269 m, včetně OK a celková délka opravy II/183 je 183,6 m, včetně OK.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není
systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P25V00000271

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne:	02.06.2025	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
------------------------	------------	--

V PD (technická zpráva i vzorové příčné řezy) hovoří o skladbě opravované komunikace v tomto složení (asfaltové směsi):

- Obrusná vrstva SMA 11 S PMB 25/55-65 tl. 40mm
- Ložní vrstva VMT 22 PMB 10/45-65 TL. 70mm
- Podkladní vrstva ACP 22 S PMB 25/55-60 tl. 70mm – lokální opravy
- Podkladní vrstva ACP 22 S PMB 25/55-60 tl. 120mm – sanace neúnosných míst

OPRAVA NEÚNOSNÝCH MÍST

(rozsah bude upřesněn během stavby za účasti objednatele, TDI a AD projektanta)

— obrusná vrstva	SMA 11 S PMB 25/55-65	40 mm	ČSN 73 6121	
— spojovací postřík PS-CP	0,35 kg/m ²		ČSN 73 6129	
— ložní vrstva	VMT 22 PMB 10/40-65	70 mm	ČSN 73 6120	
— spojovací postřík PS-CP	0,4 kg/m ²		ČSN 73 6129	
— podkladní vrstva	ACP 22 S PMB 25/55-60	120 mm	ČSN 73 6121	
— horní podkladní vrstva	MZK 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1	zhuťněná na min. 100 MPa
— spodní podkladní vrstva	ŠDA 0/63	250 mm	ČSN 73 6126-1	zhuťněná na min. 70 MPa

CELKEM TL. 630 mm

zemní pláň (min. modul přetvárnosti $E \geq 45 \text{ MPa}$, $E_{def2}/E_{def1} \leq 2.0$)

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY

- odfrézování částí asfaltových vrstev v celkové tloušťce cca 110 mm
- očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám
- oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geokompozitu s ultralehkou netkanou textilií, okem 50 x 50 mm a s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce

— obrusná vrstva	SMA 11 S PMB 25/55-65	40 mm	ČSN 73 6121
— spojovací postřík PS-CP	0,35 kg/m ²		ČSN 73 6129
— ložní vrstva	VMT 22 PMB 10/40-65	70 mm	ČSN 73 6120
— spojovací postřík PS-CP	0,4 kg/m ²		ČSN 73 6129

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY včetně asf. podkladní vrstvy

(rozsah bude upřesněn během stavby za účasti objednatele, TDI a AD projektanta)

- odstranit zbylé asfaltové vrstvy
- doplnění podkladní vrstvy MZK 0/32 na potřebnou niveletu a zhuťnění na min. 100 MPa (pokud nebude dosaženo požadované únosnosti, je nutno provést hloubkovou sanaci)
- asfaltová podkladní vrstva ACP 22 S PMB 25/55-60 tl. 70 mm ČSN 73 6121
- aplikace geokompozitu s ultralehkou netkanou textilií, okem 50 x 50 mm a s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jeho výrobce
- ložní a obrusná vrstva - viz výše

SP však obsahuje skladbu opravované komunikace v tomto složení (asfaltové směsi):

- Obrusná vrstva SMA 11 S PMB 25/55-65 tl. 50mm (položka č. 23)
- Ložní vrstva ACL 16 tl. 60mm z modifikovaného asfaltu Poznámka k položce: Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti - VMT 16 PMB 10/40-65" (položka č. 24)
- Podkladní vrstva ACP 22 tl. 70mm – lokální opravy (položka č. 18)
- Podkladní vrstva ACP 22 tl. 120mm – sanace neúnosných míst (položka č. 19)

1	Žádáme zadavatele o informaci, v jaké tloušťce 40 mm, nebo 50 mm má být provedena obrusná vrstva SMA 11 S PMB 25/55-65.
2	Žádáme zadavatele o informaci, z jaké směsi má být provedena ložní vrstva „Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) z modifikovaného asfaltu“, nebo „Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti - VMT 16 PMB 10/40-65", nebo „ložní vrstva VMT 22 PMB 10/40-65“
3	Žádáme zadavatele o informaci, v jaké tloušťce 70 mm, nebo 60 mm má být provedena ložní vrstva.
4	Žádáme zadavatele o informaci, z jaké směsi má být provedena „asfaltová podkladní vrstva ACP 22 tl. 70 mm“, z modifikovaného asfaltu „ACP 22 S PMB 25/55-60“, nebo z nemodifikovaného asfaltu „ACP 22“ (lokální opravy).
5	Žádáme zadavatele o informaci, z jaké směsi má být provedena „asfaltová podkladní vrstva ACP 22 tl. 120 mm“, z modifikovaného asfaltu „ACP 22 S PMB 25/55-60“, nebo z nemodifikovaného asfaltu „ACP 22“ (opravy neúnosných míst).

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1.	Dle soupisu prací - ohrusná vrstva SMA 11 S PMB 25/55-65, 50 mm, ČSN 73 6121
ad 2.	Dle soupisu prací - ložní vrstva VMT 16 PMB 10/40-65, 60 mm, ČSN 73 6120
ad 3.	Ložní vrstva v tl. 60 mm.
ad 4.	Z nemodifikovaného asfaltu „ACP 22“ (lokální opravy).
ad 5.	Z nemodifikovaného asfaltu „ACP 22“ (opravy neúnosných míst).

Zadavatel zveřejňuje aktuální technickou zprávu a vzorové příčné řezy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **16. 6. 2025 do 10 hodin**

Přílohy: Příloha č. 1 - Technická zpráva
Příloha č. 2 - 3x vzorový příčný řez
Příloha č. 3 - ZD ve znění vysv. ZD č. 2

Datum vyhotovení:	03.06.2025
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky