

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

NÁZEV ZAKÁZKY

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PK - ROKYCANY

SPIŠOVÁ ZNAČKA:	CN/158/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	2242/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000403
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11444.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje				
SÍDLO:	Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00			IČO:	45333009
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	13. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (PR) číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0006080				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 3. 6. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

- 1. List D.1.6.2- Chlazení** - položky 189 a 190: ve výkazu výměr jsou uvedeny položky č. **189 a 190** v počtu **1 ks**. Po kontrole PD bylo zjištěno, že tyto položky měly být v počtu **2 ks**. Prosím o ověření správnosti uvedeného množství a případnou korekci.

Pol189	Řídící box vč. plastového boxu s krytím IP65 a čidel teploty chladiva	ks	1,000
Pol190	Modul omezení výkonu	ks	1,000

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zpracovatele PD: ===2025-06-04 MPt-HIP : Kolega (zpracovatel profese TZB) se na tyto položky díval a opravdu jsme

upočítali. Potencionální dodavatel má pravdu, že by položky č. 189 a 190 měly mít každá po 2 kusech.
Omlouváme se za vzniklé komplikace spojené s chybou ve výkazu výměr.

Přílohy:

- Novost zzspk, Rokyc_DPS výkaz výměr_2024-06-04.xlsx

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele