

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BUDOVY BÝVALÉHO INTERNÍHO ODDĚLENÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE NA DEPOZITÁŘ VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/61/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	2272/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000193
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11906.html				
ZADAVATEL:	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.			IČO:	00075078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jiří Bouda, ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Ivan Šlajs				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Miksan				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	Poptávkové

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 4. 6. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v technické zprávě se uvádí Půdorys 2.NP

Sloučením místností č. 223 a č. 222 vzniklo bezbariérové WC pro ZTP osoby č. 222, které bude dovybaveno dle ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání (07/2024):

Umyvadlo se stojánkovou baterií ve výšce 800 mm nad podlahou se zrcadlem 900 mm nad podlahou, záchodová mísa ve výšce 460-500 mm nad podlahou, po obou stranách mísy přístupné z jedné boční strany budou madla v osově vzdálenosti 650-700 mm a ve výšce 800 mm od podlahy, pevné vodorovné madlo musí přesahovat mísu o 200 mm a sklopné madlo musí přesahovat mísu o 150 mm, háček na oděv, odpadkový koš, vnitřní madlo na dveřích ve výšce 800-900 mm, postranní ovládání splachování, ovladač nouzového volání (alarm) musí být v dosahu z mísy ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm.

Ve výkazu není sanitární keramika pouze doplňky. Budou použity stávající?

Odpověď zadavatele:

Sanitární keramika aj. bude použita stávající (cca 3 roky staré). Jedná se nově pouze, jak je uvedeno, o ty doplňky.

Dotaz č. 2:

Dále ve VV - 776221111

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 20,0, je to dost velká plocha a nikde není uveden materiál, tato položka obsahuje pouze montáž a lepidlo. V technické zprávě také není vyspecifikován materiál.

Odpověď zadavatele:

Dle sdělení projektanta se jedná pouze o dolepení stávajícího PVC po odstranění příček. Materiál není specifikován.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Jan Miksan

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele