

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ									
Zadavatel:									
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.								
IČO:	72053119								
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň								
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411						
č.j.	15622/25/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu						
Veřejná zakázka:									
II/117 Předslav - Měčín, oprava									
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	47 341 000,00 Kč								
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení								
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/117 Předslav - Měčín, oprava" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.								
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)								
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000281								
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy									
Zadavatel obdržel dne	12.06.2025	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:							
1	V dokumentech „1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf“ je mimo jiné uvedeno: 8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: ❑ zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech ❑ vyhláška 93/2016 Sb., Katalog odpadů ❑ vyhláška 382/2002 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 „Katalog odpadů“ budou zaříděny takto: <table border="0"> <tr> <td>- vytěžená zemina (nános z krajnic)</td> <td>č. 170504</td> <td>kategorie - O</td> </tr> <tr> <td>- asfalt bez dehtu (odfrézované vrstvy)</td> <td>č. 170302</td> <td>kategorie - O</td> </tr> </table> Veškerý odpad ze stavby, který si nevyžádá investor, zůstane k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním naloží v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Zákon č. 185/2001 Sb. – předpis je již zrušen - Zrušeno k 01.01.2021 Vyhláška č. 93/2016 Sb. – předpis je již zrušen - Zrušeno k 01.01.2021 Vyhláška č. 382/2002 Sb. – předpis je již zrušen - Zrušeno k 01.01.2024 Vyhláška č. 381/2001 Sb. – předpis je již zrušen - Zrušeno k 01.04.2016 Žádáme zadavatele o předložení zadávací dokumentace, která bude obsahovat odkazy na platnou legislativu.			- vytěžená zemina (nános z krajnic)	č. 170504	kategorie - O	- asfalt bez dehtu (odfrézované vrstvy)	č. 170302	kategorie - O
- vytěžená zemina (nános z krajnic)	č. 170504	kategorie - O							
- asfalt bez dehtu (odfrézované vrstvy)	č. 170302	kategorie - O							

2.	2. Soupis prací obsahuje položky č.3, 32 v SO 101 Komunikace a položky č. 6, 43 v SO 102 Komunikace, ve kterých zadavatel sloučil vodorovné přemístění a uložení na skládku. 101 - KOMUNIKACE <table><tr><td>3</td><td>K</td><td>162701105M</td><td>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech</td><td>m3</td><td>46,800</td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>K</td><td>997211511M</td><td>Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.</td><td>t</td><td>1 583,698</td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">P</td><td colspan="2">Poznámka k položce: Čištění příkopů, návozy z krajnic, tržební propustky</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="3">VV</td><td colspan="2">2100,818-517,12</td><td colspan="4">1 583,698</td></tr></table> 102 - KOMUNIKACE <table><tr><td>6</td><td>K</td><td>162701105M</td><td>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech</td><td>m3</td><td>38,588</td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>K</td><td>997211511M</td><td>Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.</td><td>t</td><td>1 051,485</td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">P</td><td colspan="2">Poznámka k položce: Čištění příkopů, návozy z krajnic, tržební propustky, šlabovky, podklad z kameniva</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="3">VV</td><td colspan="2">1854,435-802,95</td><td colspan="4">1 051,485</td></tr></table>	3	K	162701105M	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	46,800		0,00		32	K	997211511M	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	t	1 583,698		0,00		P			Poznámka k položce: Čištění příkopů, návozy z krajnic, tržební propustky						VV			2100,818-517,12		1 583,698				6	K	162701105M	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	38,588		0,00		43	K	997211511M	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	t	1 051,485		0,00		P			Poznámka k položce: Čištění příkopů, návozy z krajnic, tržební propustky, šlabovky, podklad z kameniva						VV			1854,435-802,95		1 051,485			
3	K	162701105M	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	46,800		0,00																																																																		
32	K	997211511M	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	t	1 583,698		0,00																																																																		
P			Poznámka k položce: Čištění příkopů, návozy z krajnic, tržební propustky																																																																						
VV			2100,818-517,12		1 583,698																																																																				
6	K	162701105M	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	38,588		0,00																																																																		
43	K	997211511M	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.	t	1 051,485		0,00																																																																		
P			Poznámka k položce: Čištění příkopů, návozy z krajnic, tržební propustky, šlabovky, podklad z kameniva																																																																						
VV			1854,435-802,95		1 051,485																																																																				
	Žádáme zadavatele o informaci, zda položky č. 3, 32 v SO 101 Komunikace a položky č. 6, 43 v SO 102 Komunikace mají obsahovat i „Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)“. Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o jednoznačné zařídění odpadu – doplnění kódu odpadu.																																																																								
3.	3. V dokumentu „7 ZOV - TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf“ je mimo jiné uvedeno: 1.6. SKLÁDKY, ZEMNÍKY Asfaltový recyklát získaný z intravilánů obcí bude rozprostřen před frézu a zapracován do recyklace. Veškerý odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním naloží v souladu se zákonem <u>185/2001 Sb.</u>, kromě materiálů které si vyžádá investor uložit dle svých požadavků. V dokumentech „1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf“ je mimo jiné uvedeno: V celém rozsahu úpravy bude provedena buď recyklace, nebo odfrézování stávajících asfaltových vrstev a recyklace, položena ložní vrstva a nová obrusná vrstva. Asfaltový recyklát získaný z frézování intravilánu obce bude rozprostřen před frézu v extravilánu a zapracován do recyklace. Součástí stavby bude také oprava vybraných stávajících propustků. V celé délce budou pročištěny stávající silniční příkopy. V SO 101 Komunikace má být odfrézováno 2.020 m2 tl. 100 mm; tj. 202 m3 V SO 102 Komunikace má být odfrézováno 2.825 m2 tl. 100 mm; tj. 282,5 m3 Tj. celkem bude odfrézováno 484,5 m3 Tomuto množství odpovídají položky č.31 v SO 101 a č. 42 v SO 102 – doprava recyklátu před frézu. <table><tr><td colspan="2">D 997</td><td colspan="2">Přesun suti</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td>42</td><td>K</td><td>997211511</td><td>Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km</td><td>t</td><td>802,950</td><td></td><td>0,00</td><td>CS ÚRS 2024 02</td></tr><tr><td colspan="3">P</td><td colspan="2">Poznámka k položce: doprava recyklátu před frézu</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">D 997</td><td colspan="2">Přesun suti</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0,00</td></tr><tr><td>31</td><td>K</td><td>997211511</td><td>Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km</td><td>t</td><td>517,120</td><td></td><td>0,00</td><td>CS ÚRS 2024 02</td></tr><tr><td colspan="3">P</td><td colspan="2">Poznámka k položce: doprava recyklátu před frézu</td><td colspan="3"></td></tr></table>	D 997		Přesun suti				0,00		42	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	802,950		0,00	CS ÚRS 2024 02	P			Poznámka k položce: doprava recyklátu před frézu					D 997		Přesun suti				0,00		31	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	517,120		0,00	CS ÚRS 2024 02	P			Poznámka k položce: doprava recyklátu před frézu																										
D 997		Přesun suti				0,00																																																																			
42	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	802,950		0,00	CS ÚRS 2024 02																																																																	
P			Poznámka k položce: doprava recyklátu před frézu																																																																						
D 997		Přesun suti				0,00																																																																			
31	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	517,120		0,00	CS ÚRS 2024 02																																																																	
P			Poznámka k položce: doprava recyklátu před frézu																																																																						

Soupis prací obsahuje položky č. 5 v SO 101 a č. 9 v SO 102 ve kterých je požadováno doplnění materiálu tl. 60 mm

V SO 101 Komunikace by se jednalo o doplnění $16.588 \text{ m}^2 \times 0,06 = 995,28 \text{ m}^3$

V SO 102 Komunikace by se jednalo o doplnění $12.992 \text{ m}^2 \times 0,06 = 779,52 \text{ m}^3$

Tj celkem má být doplněno 1.774,8 m3

D		5	Komunikace pozemní				0,00
5	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění průměr. tl. 60 mm	m2	16 588,000		0,00 CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: předpoklad doplnění jemnozrného materiálu fr. 0/22 předpokládané množství tl. 60 mm - přesné množství bude určeno průkazní zkouškou							
P							
VV					14 300,000		
VV			Součet		14 300,000		
VV			14300*1,16 *Přepočtené koeficientem množství		16 588,000		
9	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění průměr. tl. 60 mm	m2	12 992,000		0,00 CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: předpoklad doplnění jemnozrného materiálu fr. 0/22 předpokládané množství tl. 60 mm - přesné množství bude určeno průkazní zkouškou							
P							
VV			8375+2825		11 200,000		
VV			11200*1,16 *Přepočtené koeficientem množství		12 992,000		

Projektová dokumentace ani diagnostika vozovky se o doplnění materiálu v tloušťce 60 mm nezmiňuje.

Žádáme zadavatele o informaci, zda při realizaci stavby bude požadovat „doplnění jemnozrného materiálu fr. 0/22

předpokládané množství tl. 60 mm“ jak je uvedeno v poznámce položek č. 5 v SO 101 a č. 9 v SO 102; nebo zda bude požadovat, že „pouze“ asfaltový recyklát získaný z frézování intravilánu obce bude rozprostřen před frézu v extravilánu a zpracován do recyklace.

4.	4. Dodavatel by v tomto zadávacím řízení rád získal informaci, jaká nabídková cena (u položek vztahující se k recyklaci asfaltových vrstev za studena na místě asfaltovou emulzí a cementem) bude ze strany Zadavatele považována již za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která bude na straně Zadavatele vzbuzovat oprávněné pochybnosti o tom, zda konkrétní dodavatel bude schopen za nabízenou cenu předmět těchto položek řádně splnit. Dodavatel má totiž za to, že u předchozích obdobných veřejných zakázek na stavební práce, zadaných Zadavatelem v nedávné době (např. „III/19321 x II/605 – Pňovany, povrchová oprava“ nebo „III/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“) byly nabídkové ceny vybraného dodavatele, zejména u položek pojiv potřebných pro provedení recyklace za studena (portlandský cement a asfaltová emulze) objektivně pod hranicí ekonomicky nutných nákladů na jejich realizaci. Žádáme zadavatele o informaci, jakou jednotkovou cenu vztahující se k položce č. 8 v SO 101 a k položce č. 12 v SO 102 (dodání „cement portlandský struskový CEM II 42,5MPa“) bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Žádáme zadavatele o informaci, zda při realizaci stavby bude požadovat do recyklované podkladní vrstvy dodání cementu portlandský struskový CEM II 42,5MPa, v množství 5% objemové hmotnosti, jak je uvedeno v poznámce položek č. 8 v SO 101 a č. 12 v SO 102. Žádáme zadavatele o informaci, jakou jednotkovou cenu vztahující se k položce č. 9 v SO 101 a k položce č. 13 v SO 102 (dodání „emulze asfaltová obalovací pro použití za studena“) bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Žádáme zadavatele o informaci, zda při realizaci stavby bude požadovat do recyklované podkladní vrstvy dodání emulze asfaltová obalovací pro použití za studena, v množství 4% objemové hmotnosti, jak je uvedeno v poznámce položek č. 9 v SO 101 a č. 13 v SO 102.
----	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Dodány nové zprávy podle platné legislativy.
ad 2	Uvádíme množství jednotlivých odpadů, soupis prací zůstane zachován. SO101 položka 1 – 517,12 t položka 28 – 1245,78 t položka 29 – 318,024 t položka 30 – 19,894 SO102 položka 1 – 79,75 t položka 2 – 86,9 t položka 3 – 723,2 t položka 39 – 702,756 t položka 40 – 223,272 t položka 41 – 16,807 t
ad 3	Recyklát získaný z intravilánu bude rozprostřen do extravilánu, ale jedná se o malé množství, které v případě nutnosti doplnění nebude dostatečné. Na základě zkušenosti z jiných akcí byla položka s doplněním recyklátu doplněna, pro případ, kdyby nevycházela zkouška typu a křivka zrnitosti a musel být další materiál doplněn. Toto bude řešeno až po provedení zkoušky typu, je možné že se nebude tato položka realizovat.

ad 4	Zadavatel nestanoví v zadávacích podmínkách cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ani způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny, jelikož je to jeho právem nikoli povinností, viz § 113 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel tak neučinil úmyslně a nebude to měnit ani v rámci objasnění zadávacích podmínek. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny (dále také jen jako „MNNC“) je zadavatelem posuzována individuálně v rámci každé zakázky zvlášť, a to v kontextu řady faktorů včetně ohledu na odchylku od ostatních nabídek. Smyslem samotného institutu MNNC má být ochrana zadavatele před situacemi, kdy účastník zadávacího řízení ve své nabídce nabídne takovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky, za kterou není možné z objektivních důvodů předmět plnění veřejné zakázky řádně realizovat, MNNC tedy nelze odvozovat od jedné nebo více samostatných položek, jak naznačuje tazatel, ale je potřeba zkoumat cenu jako celek ve světle konkrétní zakázky, všech souvisejících okolností, popř. též ve světle objasnění dotčeného účastníka. Pokud zadavatel pojme podezření na MNNC, vyzve legitimní cestou dotčeného účastníka dle 113 odst. 4 ZZVZ k objasnění, které následně kvalifikovaně posoudí. Přesná receptura bude určena zkouškou typu, v rozpočtu je navrženo maximální možné množství cementu a emulze. Cena za jednotlivé materiály je na zhotoviteli, který musí za uvedenou cenu zajistit potřebné množství.
------	--

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V rámci objasnění byly upraveny 3 dokumenty z projektové dokumentace - "1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO101.pdf", "1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102.pdf", "7 ZOV - TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf".

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter výše uvedeného objasnění, nebude lhůta pro podání nabídek modifikována dle § 99 odst. 2 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh potencionálních účastníků.

Přílohy:

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO101.pdf
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102.pdf
7 ZOV - TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

Datum vyhotovení:

16.06.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky