

## Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.:	377 172 411
č.j.	15952/25/SÚSPK-P	email:	<a href="mailto:ludmila.kvardova@suspk.eu">ludmila.kvardova@suspk.eu</a>

<b>Veřejná zakázka:</b>	
<b>II/190 Zelená Lhota-viadukt /ČD, oprava</b>	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	18 109 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava komunikace II/190 v úseku mezi obcemi Zelená Lhota a Hojsova Stráž o celkové délce cca 2 km.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000289

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne	16.06.2025	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	V soupisu prací je v popisu pol. č. 1 uvedeno „sanace 10 %“ v množství 1 438,000 m2 při tloušťce frézování 50 mm. Následně je k tomuto vztažena pol. č. 11 vrstva ložní ACL 16 v tloušťce 70 mm. Dále je k tomuto v příloze DI-Vzorové_příčné_řezy.pdf uveden popis sanací: PO ODFRÉZOVÁNÍ AC VRSTEV BUDE PROVEDENA PROHLÍDKA STAVU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM. DLE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE PROVEDENA SANACE TRHLIN A SPÁR V SOULADU S TP 115. PŘÍPADNĚ BUDOU PROVEDENY SANACE PODLOŽÍ (ODFRÉZOVÁNÍ DALŠÍCH 50 mm + NOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK A DOPLNĚNÍ ACP 16+ TL. 50 mm S FUNKCÍ VYROVNÁVKY). Žádáme Zadavatele o jednoznačné určení tloušťky sanace a jednoznačné určení materiálu potřebného k jejímu provedení.	
2	Žádáme Zadavatele o poskytnutí informace, jak bude naloženo s vytěženým odpadem dle pol. č. 24 "čištění příkopů".	
3	Žádáme Zadavatele o poskytnutí informace, jak bude naloženo s vytěženým odpadem dle pol. č. 26 „čištění vozovek“.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Sanace bude provedena dle PD v tl. 50mm - Zadavatel předkládá nový soupis prací
ad.2	Čištění příkopů bude provedeno frézou s ponecháním na místě bez likvidace.
ad.3	Přebytek frézované živice bude odvezen na středisko SÚS PK – Klatovy-Luby – položka č. 30.

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:  
V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr.

V ZD se dále mění tyto ustanovení:

Nové znění čl. 12. odst. 12.1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 09:00 hod dne 01.07. 2025

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 01.07.2025 do 09:00 hodin.

Přílohy:

ZD ve znění vysvětlení č.1

Příloha č.3-Soupis prací ve znění vysvětlení č.1

Datum vyhotovení:

18.06.2025

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*