

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	16259/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/17717 Železný Újezd - Přesín-oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	24 859 472,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava stávající komunikace III/17717 mezi obcemi Železný Újezd - Přesín v délce cca 2,0 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000287		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	19.06.2025	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	V objektu SO 120 je počítáno s odvozem vyfrézovaného materiálu na placenou skládku. Je možné tento materiál využít jako podklad v položce „564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 50 mm“, nebo požadujete jeho odvoz a následný nákup nového frézovaného recyklátu?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Recyklát získaný z intravilánu může být rozprostřen do extravilánu, ale jedná se o malé množství, které v případě nutnosti doplnění nebude dostatečné. Na základě zkušenosti z jiných akcí byla položka s doplněním recyklátu doplněna, pro případ, kdyby nevycházela zkouška typu a křivka zrnitosti a musel být další materiál doplněn. Toto bude řešeno až po provedení zkoušky typu, je možné že se nebude tato položka realizovat.		
Datum vyhotovení:	23.06.2025		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky