

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

NÁZEV ZAKÁZKY

VYTVOŘENÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU A ÚPRAVA PRŮČELÍ BUDOVY, VYBUDOVÁNÍ AMBULANCÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V BUDOVĚ UBYTOVNY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/107/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	3624/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000296
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12009.html				
ODKAZ VVZ:	...				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marta Kreysová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička, administrátor				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	...				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 11. 9. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dokumentaci ZTI, EI, VZT, UT tvoří pouze jeden půdorys, kde jsou zakresleny hromadně všechny rozvody. Podle toho vypadá položkový rozpočet, kde je pouze několik hromadných položek. Rozpočet pravděpodobně tvořil stavař, ale ne specialisté jednotlivých profesí. Například u EI nelze ocenit hromosvod, zemnění, jistící prvky, ovládání žaluzií, protože není z čeho.

Žádám o doplnění dokumentace i položkového rozpočtu.

Odpověď zpracovatele PD:

Projektová dokumentace se týká úpravy stávajících vnitřních prostor – dvou ordinací a bezbariérového přístupu k nim, kde se převážně počítá s využitím stávajících rozvodů a oceňují se maximálně posunutí nebo přeložení. V rámci nacenění je nutno s tímto uvažovat, zároveň je nezbytné připomenout, že je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci. Hromosvod s těmito vnitřními úpravami nesouvisí, je stávající, pouze se upravuje v souvislosti s realizací zateplení. I přesto Zadavatel vydává aktualizovaný Soupis prací, dodávek a služeb, aby bylo možné položku ocenit.

Příloha:

2024_003 - STODSKÁ NEMOCNICE - UBYTOVNA [zadání] - REV_02 *(Aktualizovaný soupis prací)*

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek
do **24. 9. 2025 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Bc. Ladislav Pešička

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele