

- PRO DANÉ SCHÉMA JE POTŘEBA 2 ks MULTIREGULÁTORŮ
- AKUMULÁTOR JE U ŘADY G2xx POVINNÝ - DOPORUČENÁ VELIKOST 10-20 L/KW VÝKONU TČ
- NABÍDKA IVT: 500L; 750L
- ROZDĚLOVACÍ VENTILY TW1 A TW2 NUTNO OVLÁDAT SAMOSTATNOU REGULACÍ

