



Legenda:

- Pomocný jímač (tyč 3m na typových podpěrách) - stávající popř. doplněný v místě komínů
- Svod s připojením na uzemnění - stávající
- Vodivé spojení
- Vodivé spojení řešené části
- Jímací vedení Cu dotčené opravou střechy
- Jímací vedení (předpoklad Cu) na stávajících sousedních střechách

Poznámka:
Stávající objekt je součástí jímací soustavy celého bloku objektů. Hromosvod byl proveden dle dříve platné normy ČSN 34 1390 a je podle ní udržován a revidován.
Vzhledem k opravě střechy a krovu bude stávající hromosvod (jímací soustava) povolena z podpěr a po dokončení oprav bude vrácena na původní místo. Všechny vadné součásti budou nahrazeny novými. Komíny budou ochráněny jímacími tyčemi, které budou v rámci opravy střechy doplněny. Zařízení na střeše budou umístěny v ochranném prostoru hromosvodu a pokud možno nebudou spojeny s hromosvodem (při instalaci zařízení na střeše je nutné přihlídnout k dnes platným normám a dodržet dostatečnou vzdálenost od hromosvodu).

Hromosvod nesmí být v průběhu stavby demontován, protože potom by musel být proveden dle dnes platných norem. Vzhledem ke vzájemnému propojení všech střech by se úpravy dotkly i sousedních objektů - byla by nutná koordinace.

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz				
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:		
	Ing. Antonín Švehla	Ing. Jan Linhart	Ing. Jan Linhart		
	investor: Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace , č.p.1,34021, Klenová				
	místo stavby: Klatovy, nám. Míru č.p.149, Klatovy (665797)				
akce:	KLATOVY GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY			číslo paré:	
				datum:	10/2023
				revize:	-
				stupeň:	DSP a DPS
				číslo zakázky:	2023118
část:	D.1.4.1 Hromosvod			měřítko:	číslo přílohy:
název přílohy:	Půdorys střechy - hromosvod				