



- LEGENDA SVÍTEL VIT VÝKRES D.1.4.c.04 KNHA SVÍTEL
- OVLADACÍ TLAČÍTKO 1/1
  - JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ RAZENÍ 1, IP20
  - STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ RAZENÍ 1, IP20
  - DVOJITÝ STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ RAZENÍ 1+1, IP20
  - BERDOVÝ SPÍNAČ RAZENÍ 5, IP20
  - KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ RAZENÍ 1, IP20
  - POHYBOVÝ SPÍNAČ
  - JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA DO OMÍTKY, 230V/16A/IP20
  - JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA DO OMÍTKY, 230V/16A/IP20, SE 3. STUPNĚM PŘEPĚTOVÉ OCHRANY
  - V PC UČEBNÁCH BUDOU ZÁSUVKY VESTAVNĚ DO PVC DVOUKOMOROVÉ UŠTY
  - JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA DO OMÍTKY, 230V/16A/IP44
  - ZÁSUVKA 400V/16A
  - ZÁSUVKA 400V/32A
  - NÁPAJEČÍ VÝVOD 230V
  - NÁPAJEČÍ VÝVOD 400V
  - VÝVOD VÝVOD 230V, 400V PRO ZAŘÍZENÍ V DODAVCE VZT
  - OSOUEŠEC RUKOU-DODÁVKA STAVBY (PROFESE ELEKTRO ZAUSTÍ SÍLOVÉ PŘÍPOJENÍ)
  - TLAČÍTKO CENTRAL STOP
  - TLAČÍTKO TOTAL STOP
  - ZALUZIOVÝ OVLADACÍ
  - POŽÁRNÍ KLAPKA 230V
  - NÁPAJEČÍ ELEKTRO 2, IP20
  - OVLADACÍ A MONITOROVACÍ M-HR
  - NÁPAJEČÍ ZDROJ BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU WC INVALIDE V PODLEŽÍ
  - POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
  - PROSTOROVÝ TERMOSTAT
  - CÍLO S DETEKČÍ KOUŘE
  - POŽÁRNÍ TLAČÍTKO POD SÍLEM
  - (NÁZEV ZDROJE OCHRANY) (NÁZEV ZDROJE)
- Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženy pod omítkou.
- Nápořná soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
Nápořná soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3:  
- základní - krytím, izolací, polohou  
- tří úrovně - automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle 5.11.1.3.3.  
Ochrana zvýšená proudovým chráničem s I<sub>n</sub>=30mA a doplňkovým pospojováním

s0.000 = 411.74		Souř. systém: JTSK		Výškový systém: BpV		
název projektu						
Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben						
stupeň	DPS	místo		Střední odborná škola Stribro Benešova 508 Stribro 349 01 kaf. území: Stribro [737537]		
Dokumentace pro provádění stavby						
stavebník						
generální architekt						
						
Střední odborná škola Stribro Benešova 508 Stribro 349 01		ŽEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenkovice 111 503 46 Jenkovice				
autorizace		projektant části				
část		Jiří Škop Duřovská 269 547 01 Náchod				
D.1.4.c		ELEKTROINSTALACE				
výkres						
PŮDORYS INP-SILNOPROUDY-ČÁST A						
datum zhotovení		mřížka		SO.01		
04/2025		1:50		paré		
datum revize		číslo revize		číslo výkresu		
				D.1.4.c.05		