



ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE
asfaltová vozovka




POZNÁMKA:
Pro **podšyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžný písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE
zelený pás a nepevněná plocha




POZNÁMKA:
Pro **podšyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžný písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE
zámková dlažba chodník




POZNÁMKA:
Pro **podšyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžný písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.


KŘÍŽENÍ PLYNOVODU A STOKY
- případy použití chráničky:




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SILOVÝMI KABELY




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SDĚLOVACÍMI KABELY



KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S TEPELNÝM VEDENÍM



KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S VODOVODEM



NUTNO RESPEKTOVAT:
ČSN 73 6005
ČSN EN 12 007 - 1,2,4
TPG 702 01

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VEDOUCÍ PROJEKTU:		RAZÍTKO			
Ing. Jan BATÍK					
KRAJ:	PLZEŇSKÝ			OBEK:	STŘÍBRO
STAVEBNÍK:				Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro	
STŘÍBRO – Střední odborná škola, Stavební úpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., Komenského ul. a Havlíčkova ul.				SOUBOR	
				DATUM	08/2024
				STUPEŇ	PDPS
				ZMĚNA Č.	

KORECKÝ s.r.o.		Barákova 505/70, 326 00 Plzeň		Tel.: 377 455 170 e-mail: projekty@korecky.cz		IČO: 05206855 DIČ: CZ05206855	
vypracoval: O.Boček		zodpov.proj.: Ing. Pavel Korecký		zakázka:		23063	
investor: Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro				stupeň:		PDPS	
akce: STŘÍBRO - Střední odborná škola, Stavební úpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., Komenského ul. a Havlíčkova ul. SO 501 Přeložka NTL plynovodu				datum:		08/2024	
				č. přílohy:		6	
obsah:		Detail uložení v rýze, Křížení sítí		formát:		měřítko:	
				2A4			
						kopie:	