2 NAPOJENÍ JEDNOTKY 1.1
MĚŘÍTKO 1 : 50


1.2
KONDENZAČNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ
CELKOVÝ CHLADÍCÍ VÝKON 19,0kW
NAPOJENÍ NA VÝPARNÍK PROSTŘEDNÍ STĚNAMI
VZT JEDNOTKY PRO TĚLOCVIČNU
1.1
VZT JEDNOTKA 1.1 - TĚLOCVIČNA
VZDUCHOVÝ VÝKON 3000 m³/h
VENKOVNÍ JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 19,0 kW
NAPOJENÍ NA CHLADÍCÍ JEDNOTKU VENKOVNÍ
UMÍSTĚNÍ NA ZELENÉ ROVNÉ STŘEŠE
NAPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ
NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ 400V
NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘÁD
NAPOJENÍ NA KANALIZACI
NAPOJENÍ NA PLYNOVOD
NAPOJENÍ NA TELEFONNÍ SÍŤ
NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ
NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘÁD
NAPOJENÍ NA KANALIZACI
NAPOJENÍ NA PLYNOVOD
NAPOJENÍ NA TELEFONNÍ SÍŤ
630x400
630x500
630x400
630x500
1.16
1.17
1.17
1.17
1.18
1.16
1.16
1.16