



POZNÁMKA:

HROMOSVOD JE NAVRŽEN DLE ČSN 62 305-1÷4. UZEMNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 62 305 A ČSN 33 2000-5-54 ed.3. ZEMNÍ PÁSEK A SVODOVÝ VODIČ FeZn, VČ. ZEMNÍČÍCH SVOREK, MUSÍ BÝT ULOŽENY PŘED DOBETONOVÁNÍM ZÁKLADŮ. PŘÍPADNÝ ANTÉNNÍ, RESP. SATELITNÍ SYSTÉM MUSÍ BÝT OSAZEN MINIMÁLNĚ V "DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI" OD JÍMACÍ SOUSTAVY. MUSÍ BÝT V OCHRANNÉM PROSTORU JÍMACÍ TYČE DOPLNĚNÉ DLE POTŘEBY.

LEGENDA:

- PJ POMOCNÝ JÍMAČ, VODIČ FeZn 8-min.30cm NAD HŘEBEN
SS HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ
SO dtto, - OKAPOVÁ
SZ dtto, - ZKUŠEBNÍ
CS ORIENTAČNÍ ŠTÍTEK Z PVC S ČÍSLEM
OU OCELOVÝ OCHRANNÝ ÚHELNÍK S DRŽÁKY DO ZDIVA
— JÍMACÍ VEDENÍ FeZn 8 V TYPOVÝCH PODPĚRÁCH
--- SVODOVÝ VODIČ FeZn 10-SVOD K ZÁKLAD. ZEMNÍČÍ

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| Zodp. projektant | KAREZ | Roman KAREZ projekty el. instalací a hromosvodů Křížkova 9, PLZEŇ tel. 603 771 124 | |
| Místo | Plzeň | | |
| Investor | Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň | | |
| AKCE: PLZEŇ VÝSTAVBA DEPOZITÁŘE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI-UMPRUM | | Stupeň | DPS |
| | | Datum | 02/2025 |
| | | Formát | 4A4 |
| | | Zakázka č. | |
| OBSAH: HROMOSVOD-JÍMACÍ SOUSTAVA | | MĚŘITKO: 1 : 100 | PŘÍL. Č.: D.2.4.8 |