



POZNÁMKA:

EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, RESP. V KONSTRUKCI STROPU.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ BUDE PROVEDENO V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed.3 čl. 7.10.
SVÍTIDLA BUDOU OSAZENA V ODPOVÍDAJÍCÍM KRYTÍ DLE VÝPOČTU A VÝBĚRU INVESTORA.
PŘI MONTÁŽI STROPNÍCH SVÍTIDEL V DEPOZITÁŘI JE NUTNÁ KOOR-DINACE S MONTÁŽÍ PŘESUVNÝCH REGÁLŮ.
PRŮŘEZY VODIČŮ–VIZ VÝKRES "ROZVADĚČ RS".
*) VYPÍNAČE A ZÁSUVKU OSADIT NA VYSOKÉ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE NAD POVRCH DRÁTOVÉ KONSTRUKCE NA STĚNĚ
LEGENDA ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N+PE stř. 50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Zodp. projektant	KAREZ	Roman KAREZ projekty el. instalací a hromosvodů Křížkova 9, PLZEŇ tel. 603 771 124	
Místo	Plzeň		
Investor	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň		
AKCE:		Stupeň	DPS
		Datum	02/2025
		Formát	4A4
		Zakázka č.	
OBSAH:		MĚŘITKO:	PŘÍL. Č.:
		1 : 50	D.2.4.4