

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

NÁZEV ZAKÁZKY

TĚLOCVIČNA (VČ. ODBORNÝCH UČEBEN A PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/71/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4325/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000359
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12072.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/6f81477b-62d6-42dc-8bb2-53ad2ffa0f64				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508				
SÍDLO:	Benešova 508, Stříbro, 349 01			IČO:	68783728
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. David Junek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. David Junek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	---				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 24. 10. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

S odkazem na ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“) tímto podáváme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Tělocvična (vč. odborných učeben a přilehlých komunikací)“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-052827:

Ve vysvětlení ZD č. 2 ze dne 20.10.2025 byl zodpovězen dotaz č. 7 týkající se položky č. 843:

843	K	772991411R	Dlažby z kamene - lokální opravy a vyčištění poškozené podlahy (mramorová dlažba a schodiště)	m2	210,000
	W		D.1.1.01 D - Technická zpráva		
	W		D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP - úpravy stávajícího objektu		
	W		D.1.1.2.02 Půdorys 2.NP - úpravy stávajícího objektu		
	W		D.1.1.2.03 Půdorys 3.NP - úpravy stávajícího objektu		
	W		"§08" 40+170		210,000
	W		Součet		210,000

Zadavatel na dotaz nijak neodpověděl a pouze odkázal na PD na výkres D.1.1.3.02.12 Výpis stavebních úprav (§08), kde je uvedeno:

Oprava a zapravení ploch omítek po dozdvíčkách a bourání otvorů ve stávajícím objektu SOŠ, kompletní výmalba severní schodišťové stěny (barevnost stávající dle INSITU bílou a vínovo-červenou barvou) - orientační plocha s vlivem profilací omítek cca 200m², lokální opravy a vyčištění poškozené podlahy (mramorová dlažba) cca 40 m², soklu (černá keramika) cca 35 bm a vyčištění žulových schodů v ploše cca 170 m²

Chápeme správně, že se jedná o opravy a vyčištění po případném poškození podlahy a schodiště vlivem stavby? Při prohlídce jsme si schodiště prohlíželi a dle našeho názoru není v tuto chvíli poškozené. Prosíme o jasné vysvětlení, co tedy má být v položce oceněno.

Odpověď zadavatele:

Dodavatel pochopil správně, že se jedná o opravy a vyčištění po případném poškození podlahy a schodiště vlivem stavby.

V současné době schodiště opravdu poškozené není. V položce je uvedeno, že se jedná o opravu a zapravení ploch po dozdvíčkách a bourání otvorů a kompletní výmalbu jedné stěny. S lokální opravou a vyčištěním schodů je uvažováno v důsledku poničení a znečištění vlivem výstavby. Dodavatel tak ocení položku jako by k poškození a vyčištění došlo. Pokud vlivem výstavby nedojde k poničení a znečištění, lokální oprava a vyčištění nebude provedeno a potom také nebude fakturováno. Položka je tam uvedena jako pojistka pro možné nepředvídané poškození.

Dotaz č. 2:

Ve VV objekt D.1.1 - Architektonicko - konstrukční řešení


Položka číslo 157 má v popisu zmíněné dva rozměry viz. níže.

157	M	55342_OV02.02	branka plotová jednokřídlá 1330x2700 mm - Na míru zhotovená jednokřídlá otevíravá branka s průchozím rozměrem 1100 mm, výška cca 2000 mm. Uzavřené pozinkované profily opatřené práškovou barvou antracit. Závěsy brány dimenzované s ohledem na zatížení a požadovanou otevíravost. Výplň bude tvořena plotovým polem (vykázáno samostatně). Součástí branky bude úložný box pro zámkový mechanismus a úprava protisloupku (doplnění kovových částí a prořezů pro zajištění funkčnosti mechanismu zámku, obnovení práškové barvy sloupku apod.). Společně s brankou bude dodán i mechanický zámek s panikovou klikou. Dále pak klika-klika, zámková vložka, štitové kování, samozavírač, zakládací betonové patky pro sloupky, zabetonované postranní sloupky s návazností na plotové pole.	kus	1,000
-----	---	---------------	---	-----	-------

Žádáme zadavatele o sdělení, který z rozměrů je požadován a co je myšleno průchozím rozměrem.

Odpověď zadavatele:

Výrobek celé brány má rozměr 1330 x 2700 (brána se skládá ze sloupků a křídlá). Zadání je, aby byl brankou zajištěn čistý průchod o rozměrech š. 1100mm.

OV02.02	02		1	1330,00	2700,00	60,00	Na míru zhotovená jednokřídlá otevírávací branka s průchozím rozměrem 1100 mm, výška cca 2000 mm. Uzavírací pozinkované profily opatřené práškovou barvou antracit. Závěsy brány dimenzované s ohledem na zatížení a požadovanou otevíratost. Výplň bude tvořena plotovým polem (vykázáno samostatně). Součástí branky bude úložný box pro zámkový mechanismus a úprava protisloupku, doplnění kovových částí a prořezů pro zajištění funkčnosti mechanismu zámku, obnovění práškové barvy sloupku apod.). Společně s brankou bude dodán i mechanický zámek s panikovou klikou. Dále pak klika-klika, zámková vložka, štitové kování, samozavírač, základací betonové patky pro sloupky, zabetonované postranní sloupky s návazností na plotové pole.
---------	----	---	---	---------	---------	-------	---

Dotaz č. 3:

Položka č.163 má v popisu položky také napsané dva rozměry 9930x1810mm a 7,8x1,8 m viz. níže.

163	M	55341_OV02.01	brána pojezdová s výplní 9930x1810 mm - Kompletní dodávka samonosné pojezdové brány z uzavřených profilů (cca rám 60/40, sloupky 80/80), pletivová výplň, kolečkový podvozek, zavětrování, povrchová úprava žárovým pozinkováním a úprava barvou antracit, dálkové ovládání (GSM+ mobilní ovladač min 5ks), ovládací/sloupky dle potřeby. Součástí dodávky bude i provedení založení a sloupků dle potřeb dodávajícího výrobku, minimální hloubka založení 1,0 m. Dále pak kompletní kotevní a stavební materiál potřebný pro zprovoznění, kompletní elektroinstalace (NN, SLP) a pohon. Pozor na výškové poměry stávajících terénů INSITU! Průjezdný profil šířky cca 7,8 m, výška cca 1,8 m. Součástí systému bude i osazení fotobuněk na obou stranách brány, signalizačního majáčku, antény, infrazávěr. Možnost místního otevření na klíč, možnost ručního otevření při vyřazení elektropohonu. Upravení sloupků, základů dle potřeb výrobku. Nutno vypracovat kompletní výrobní dokumentaci. Všechny části musí být vhodné do exteriéru. Veškeré prokabelování je součástí dodávky výrobku (v rámci ostatních stavebních objektů je přivedeno pouze napájení k řídicí jednotce). Veškerý kotevní, pohonný a instalační materiál je součástí dodávky brány prvotního včetně naprogramování řídicí jednotky a zprovoznění funkčnosti systému brány.	kus	1,000
-----	---	---------------	---	-----	-------

Žádáme o prověření a vysvětlení jaké rozměry mají být oceněny.

Odpověď zadavatele:

Celková dl. výrobku je 9,930m, š. průjezdu ale bude 7,8m.

OV02.01	01		1	9929,98	1810,00	61,00	Kompletní dodávka samonosné pojezdové brány z uzavřených profilů (cca rám 60/40, sloupky 80/80), pletivová výplň, kolečkový podvozek, zavětrování, povrchová úprava žárovým pozinkováním a úprava barvou antracit, dálkové ovládání (GSM+ mobilní ovladač min 5ks), ovládací/sloupky dle potřeby. Součástí dodávky bude i provedení založení a sloupků dle potřeb dodávajícího výrobku, minimální hloubka založení 1,0 m. Dále pak kompletní kotevní a stavební materiál potřebný pro zprovoznění, kompletní elektroinstalace (NN, SLP) a pohon. Pozor na výškové poměry stávajících terénů INSITU! Průjezdný profil šířky cca 7,8 m, výška cca 1,8 m. Součástí systému bude i osazení fotobuněk na obou stranách brány, signalizačního majáčku, antény, infrazávěr. Možnost místního otevření na klíč, možnost ručního otevření při vyřazení elektropohonu. Upravení sloupků, základů dle potřeb výrobku. Nutno vypracovat kompletní výrobní dokumentaci. Všechny části musí být vhodné do exteriéru. Veškeré prokabelování je součástí dodávky výrobku (v rámci ostatních stavebních objektů je přivedeno pouze napájení k řídicí jednotce). Veškerý kotevní, pohonný a instalační materiál je součástí dodávky brány prvotního včetně naprogramování řídicí jednotky a zprovoznění funkčnosti systému brány.
---------	----	---	---	---------	---------	-------	---

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o zveřejnění studie prostorové akustiky, kterou jsme v projektové dokumentaci nedohledali.

Odpověď zadavatele:

Dokument studie prostorové akustiky neexistuje. V projektové dokumentaci (Zadávací dokumentace, Příloha č. 2) je odkaz na akustickou studii výpočtu doby dozvuku. Ta byla zpracována společností „XYZ“ a jedná se o studii, kde jsou odkazy na obchodní názvy výrobků. Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb., v platném znění, §89, odst. 5) neumožňuje zadavateli zveřejňovat jakékoliv odkazy na obchodní jména, nebo konkrétní výrobky. Tato akustická studie výpočtu doby dozvuku bylo použita pro potřeby inženýringu a jako podklad zpracovatele projektové dokumentace ke správnému návrhu materiálů a skladeb akustických konstrukcí.

V Zadávací dokumentaci, Příloha č. 2, jsou v soupisu prací a výkazu výměr pro Etapu 2, v části VRN, položky č. 46 a č. 47 které obsahují náklady na měření a případnou úpravu řešení v průběhu realizace.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele