



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

VYŘIZUJE: Jana Dvorská
TEL.: +420 377 224 260
MOB.: +420 777 357 971
E-MAIL: jana.dvorska@cnpk.cz
DATUM: 19.09.2013

Č.j. : 6868/13/CN

Spisová zn.: CN/256/CN/13

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Dobrý den,

zadavatel **Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11**, se sídlem Zámek 11, 341 01 Horažďovice, IČ: 61781371, v rámci veřejné zakázky „**Rekonstrukce objektu č.p. 283, Horažďovice na centrum ekologické výchovy**“ zadávané v otevřeném podlimitním řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) uveřejněné dne 06.09.2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 365925 a Evidenčním číslem formuláře 7302010065925, předkládá tyto Dodatečné informace č. 1. Zároveň byly tyto Dodatečné informace č. 1 zveřejněny v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1899.html).

Na adresu administrátora byly doručeny následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Položky střešních oken - montáže střešních oken a lemování jsou uvažována dle PD tedy pro 18 ks oken, ale v dodávce je pouze 15 ks?

Odpověď č. 1:

Stanovisko zadavatele:

*V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel připouští, že došlo k nesprávnému určení počtu oken. V současné době zhotovitel projektové dokumentace připravuje novou verzi soupisu prací vč. výkazu výměr, kde bude uveden správný počet oken. Nový platný soupis prací bude uveřejněn v systému E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1899.html) pod názvem „Příloha č. 7 – soupis prací vč. výkazu výměr – platná verze“. Tato příloha nahradí stávající Přílohu č. 7 Soupis prací vč. Výkazu výměr a uchazeči jsou povinni v souladu se zadávací dokumentací bod **9.2 Poskytování dodatečných informací se seznámit s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.***



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vejeprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Dotaz č. 2:

Položky č. 625 dodávka a montáž plechové šablonové krytiny, krytina je z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým nátěrem, barva tmavě šedá, skládaná na koso a vzájemně se propojují systémem zámků.

Při zjišťování jednotkových cen na tento popis střešní krytiny dochází k rozporům. Nemělo by být spíše uvažováno s krytinou hliníkovou PREFA a také lze uvažovat o stejném systému klempířských konstrukcí, v materiálu hliník?

Odpověď č. 2:

Stanovisko zadavatele:

Materiál střešní krytiny byl schválen v této podobě i odborem pam.péče.

Jedná se o plech.šablonu z pozink.plechu s nátěrem, která vzhledově odpovídá eternitové šabloně.

Tomuto popisu odpovídá několik výrobků na trhu.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě elektroinstalace je uvedeno, že bude nově na fasádě objektu osazena přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč RE.

Bohužel není tato přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč RE uveden ve výkazu výměr. Prosím o vyjasnění zda budeme dodávat přípojkovou skříň a elektroměrový rozvaděč RE?

Dotaz č. 4:

Dále bych se také chtěla zeptat na položku č. 147 Zajištění stožáru ČEZ - v technické zprávě elektroinstalace se píše o demontáži stávajícího připojení z vrchního vedení NN včetně stávajícího sloupu.

Opravdu bude tyto práce zajišťovat vybraný zhotovitel zakázky?

Dotaz č. 5:

Chtěla bych se zeptat na položky:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) položka č. 202 keramický materiál 404,287 t

položka č. 203 dřevěný odpad 404,287 t

položka č. 204 směsný odpad 404,287 t

Opravdu je u všech položek stejná výměra 404,287 t?



CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Dotaz č. 6:

č. 586 demontáž krovu vč. likvidace 387 m2, chápu dobře, že likvidace znamená další poplatek za dřevěný odpad?

Odpověď k dotazům č. 3, č. 4, č.5 a č. 6:

Stanovisko zadavatele:

V současné době zhotovitel projektové dokumentace připravuje novou verzi soupisu prací vč. výkazu výměr.

Tato příloha nahradí stávající Přílohu č. 7 Soupis prací vč. Výkazu výměr a uchazeči jsou povinni v souladu se zadávací dokumentací bod 9.2 Poskytování dodatečných informací se seznámit se s dodatečnými informacemi před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce.

Upozornění:

V souvislosti s úpravou zadávací dokumentace zadavatel upozorňuje uchazeče, že dojde ke změně lhůty pro podání nabídek. O nové lhůtě a o uveřejnění nové Přílohy č. 7 budou uchazeči informováni dodatečnými informacemi, které budou rovněž uveřejněny v systému E-ZAK

(https://ezak.cnpk.cz/contract_display_1899.html).

Kompletní zadávací dokumentaci vč. příloh je také možné zaslat na CD. Pro zaslání zadávací dokumentace na CD je nutná písemná žádost (možno i emailem), kde uchazeč uvede požadavek na zaslání CD se zadávací dokumentací vč. příloh a adresu, na kterou je možné CD zaslat, případně kontaktní osobu. Zadavatel odešle CD druhý pracovní den po obdržení této písemné žádosti.

Kontaktní adresa pro zaslání žádosti o CD:

Centrální nákup, příspěvková organizace
k rukám Janě Dvorské
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

popř.

e-mail: jana.dvorska@cnpk.cz

S pozdravem,

Jana Dvorská

za pověřenou osobu

Centrální nákup, ⑨
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635