

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

NÁZEV ZAKÁZKY

TĚLOCVIČNA (VČ. ODBORNÝCH UČEBEN A PŘÍLEHLÝCH KOMUNIKACÍ)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/71/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4477/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000359
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12072.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/6f81477b-62d6-42dc-8bb2-53ad2ffa0f64				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508				
SÍDLO:	Benešova 508, Stříbro, 349 01			IČO:	68783728
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. David Junek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. David Junek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	---				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 5. 11. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel odpovídá.

Dotaz:

Uchazeč provedl kontrolu kolizí a koordinace předaných modelů IFC podle požadavků ze zadávací dokumentace a zjistil, že obsahují kolize.

Jelikož se jedná o kolize v modelu stupně DPS, uchazeč nemůže provést opravu modelu do bezkolizního stavu.

Nápravu musí zjednat autor projektu.

Bude před zahájením stavby předán zadavatelem opravený (bezkolizní) stav modelů?

Odpověď zadavatele:

Objednatel si je vědom, že modely obsahují kolize. Jde však o tzv. měkké kolize, které nejsou překážkou při realizaci. Výjimky z kolizních stavů byly definovány v BEP v projekční fázi, který bude doplněn jako součást zadávací dokumentace. Výjimky v něm popsané budou analogicky aplikované na stupeň DSPS.

Přílohy:

SOSSTRIBRO_DPS_BEP.pdf

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. René Hartman

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele