

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

### NÁZEV ZAKÁZKY

### VÝSTAVBA DEPOZITÁŘE V AREÁLU ZČM V PLZNI BOLEVCI

|                             |                                                                                                                 |                   |                   |                        |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| SPISOVÁ<br>ZNAČKA:          | CN/145/CN/25                                                                                                    | ČÍSLO<br>JEDNACÍ: | 4523/25/CN        | SYSTÉMOVÉ<br>ČÍSLO VZ: | P25V00000398    |
| ODKAZ - EZAK:               | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12111.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12111.html</a> |                   |                   |                        |                 |
| ODKAZ VVZ:                  |                                                                                                                 |                   |                   |                        |                 |
| ODKAZ TED:                  |                                                                                                                 |                   |                   |                        |                 |
| <b>ZADAVATEL:</b>           | <b>Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace</b>                                                       |                   |                   |                        |                 |
| <b>SÍDLO:</b>               | <b>Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00</b>                                                                      |                   |                   | <b>IČO:</b>            | <b>00228745</b> |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | <b>Mgr. Jiří Orna</b>                                                                                           |                   |                   |                        |                 |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | <b>Linda Trefná Kryštofová</b>                                                                                  |                   |                   |                        |                 |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>       | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>                                                 |                   |                   |                        |                 |
| <b>SÍDLO:</b>               | <b>Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň</b>                                                                          |                   |                   | <b>IČO:</b>            | <b>72046635</b> |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | <b>Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka</b>                                                                         |                   |                   |                        |                 |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | <b>Ing. Tomáš Bek</b>                                                                                           |                   |                   |                        |                 |
| <b>E-MAIL:</b>              | <b>tomas.bek@cnpk.cz</b>                                                                                        |                   |                   |                        |                 |
| <b>DRUH VZ:</b>             | <b>Stavební práce</b>                                                                                           | <b>REŽIM VZ:</b>  | <b>Podlimitní</b> | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>    | <b>ZPŘ</b>      |
| <b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>    |                                                                                                                 |                   |                   |                        |                 |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7.11.2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotazy 1.-7.

##### 1. Oddíl VRN, položka č. 9 – Dozory

Prosíme o specifikaci, čeho se tato položka týká. Není zřejmé, zda se jedná o náklady na koordinaci BOZP, autorský dozor, stavební dozor, nebo jiný typ dozoru.

#### Odpověď zpracovatele PD:

Jedná se o dohled např. statika nebo geologa.

##### 2. Oddíl VRN, položky č. 13 a 14 – Silniční provoz – projednání a zajištění DIO

Prosíme o upřesnění, jaké konkrétní činnosti mají být v rámci těchto položek zajištěny. Dle koordinační situace

by měla realizace probíhat uvnitř areálu, tudíž není zřejmé, jaký zásah do silničního provozu se předpokládá a jaké dopravní omezení či povolení by mělo být zajišťováno.

**Odpověď zpracovatele PD:**

Jedná se o dočasné zábory veřejného prostoru (komunikace) např. pro dopravu velkoobjemových konstrukcí a prvků (stropní panely, střešní vazníky).

**3. Vjezd těžké techniky na staveniště**

Během prohlídky staveniště byl zjištěn nedostatečný prostor pro vjezd těžké techniky (jeřáb, betonpumpa apod.) do areálu z ulice Vondruškova. Prosíme o informaci, zda bude možné využít alternativní vjezd z východní části od ulice U Kašny, kde je šířka vjezdu dostatečná. Tento příjezd však vede po komunikaci z žulových kostek – má tato cesta dostatečnou únosnost pro těžkou dopravu? Případně, řeší se v rámci projektu její případná oprava po provedení stavby?

**Odpověď zpracovatele PD:**

Souvisí s bodem 2. V rámci stavebního řízení bylo konstatováno, že příjezd na stavbu bude zajištěn jižním vjezdem z ulice Vondruškovy. V případě nadrozměrných konstrukcí se předpokládá dočasný zábor veřejného prostoru v Kaznějovské ulici.

**4.** Kde ve výkazu výměr najdeme kročejovou izolaci tl.40mm viz skladba B? Prosíme o vysvětlení nebo doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď zpracovatele PD:**

Uznáno, ve výkazu výměr není uvedena kročejová izolace. A navíc chybí betonová mazanina se sítí (50mm) – skladba „B“. Opraveno – viz nový výkaz výměr.

**5. Prosíme o specifikaci rozsahu a složitosti generálního klíče**

**Odpověď zpracovatele PD:**

Konkrétní specifikace dle uživatele, předpoklad jedné úrovně. Všechny čtyři výplně dveřních nebo vratových otvorů na jeden klíč.

**6.** Dveře s označením A a B jsou v tabulce výplní otvorů specifikovány jako dřevěné, ve výkazu výměr jsou jako hliníkové. Dveře mají také v tabulce výplní otvorů uvedenou rozdílnou požární odolnost, a proto pro ně nelze udělat jednu materiálovou položku dohromady. Prosíme o vysvětlení, co je správně a rozdělení položek ve výkazu výměr.

**Odpověď zpracovatele PD:**

Dvoukřídlové dveře „A“ jsou koncipované jako kombinované dřevěno-ocelové s deklarovanou požární odolností EW45DP2.

Dvoukřídlové dveře „B“ zůstávají v platnosti – dřevěné s deklarovanou požární odolností EW30DP3.

Obě pozice viz nový výpis prvků a opraveno v rámci výkazu výměr.

**7.** Pro montáž zábradlí Z1 jsou ve výkazu výměr dvě montážní položky pol. pořadové č.158 a 159, pro dodávku je položka poř.č.160. Prosíme o vysvětlení případně úpravu výkazu výměr.

**Odpověď zpracovatele PD:**

Uznáno, opraveno ve výkazu výměr.

Dvoukřídlové dveře „B“ zůstávají v platnosti – dřevěné s deklarovanou požární odolností EW30DP3.

Obě pozice viz nový výpis prvků a opraveno v rámci výkazu výměr.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

**Nové přílohy projektové dokumentace:**

Příloha č. 2 – soupis prací a výkaz výměr Nový č.2

D141\_Vyplne\_otvoru

Změna Předpokládané hodnoty veřejné zakázky na **15 327 047,- Kč**

V Plzni

**Ing. Tomáš Bek**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele