

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

NÁZEV ZAKÁZKY

TĚLOCVIČNA (VČ. ODBORNÝCH UČEBEN A PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/71/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4354/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000359
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12072.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/6f81477b-62d6-42dc-8bb2-53ad2ffa0f64				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508				
SÍDLO:	Benešova 508, Stříbro, 349 01			IČO:	68783728
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. David Junek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. David Junek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	---				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29. 10. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Soupis prací D1.1 – pol. Č. 918,919

918	K	786616321	Montáž zastíňujících rolet vnitřních, s elektrickým ovládáním	kus	15,000
PP			Montáž zastíňujících rolet vnitřních, s elektrickým ovládáním		
919	M	63128003R	vnitřní temnická roleta, látková, včetně elektromotoru, barva lišt/šasí RAL 9010, dodáno včetně kotevního a instalačního materiálu	kus	15,000
PP			vnitřní temnická roleta, látková, včetně elektromotoru, barva lišt/šasí RAL 9010, dodáno včetně kotevního a instalačního materiálu		

Položka je nedostatečně specifikována a nelze takto ocenit. Žádáme o doplnění rozměrů jednotlivých rolet, aby bylo možné položky ocenit.

Odpověď zadavatele:

Ve VV je uveden odkaz na konkrétní číslo výrobku tj. OV00.54. Dané značení je uvedeno napříč půdorysy. Rozměr oken, která daná roleta stíní je 1125/2250.

Dotaz č. 2:

Pozice oken s označením 12,13,15 chybí specifikace:

- úhel otevření

-požadavek, zda otvírání bude na dálkové ovládání

-sjednocené otvírání

pozice 15 -bude vybaveno AUTOMATICKÝM POŽÁRNÍM OTVÍRAČEM

Odpověď zadavatele:

Minimální úhel otevření více než 90°, aby byla splněna minimální plocha požadovaná PBR. Okna ON03.13 a ON03.15 mají být otevíratelné i v běžném provozu – např. pomocí samostatného tlačítka, které neaktivuje režim požárního větrání. Dálkové ovládání není zapotřebí.

Dotaz č. 3:


Dotazy k vratům a brance: - rozměry u dvou vrat s ozn. 174, 175 - nesedí dané rozměry: rozměr otvoru š.3500 x v.2500 a průchozí rozměr: š. 3300x v.3170 - prosím o upřesnění rozměrů - požadavek na bezpečnostní kování RC2 - není možný spojit s madlem pro možnost ručního otvírání - rozměr vchodové branky ozn. OV02.02 na pozemek nesedí rozměry: rozměr otvoru : š.1330 x v.2700 a průchozí rozměr š.1100 x v.2000 - upřesnit rozměry

Odpověď zadavatele:

Opravujeme parametr a kóty v půdoryse 1NP. Vrata 174 a 175 jsou osazeny do otvorů 3500/3270 (vrata 3300/3170) a vrata 172, 173 jsou osazeny do otvorů 5500/2250 (vrata 5300/2150). Upouštíme od požadavku na ručního vytážení, pokud je v kolizi s certifikací RC2.

Dotaz ohledně branky už byl odpovídán viz vysvětlení zadávací dokumentace č.4

Výrobek celé brány má rozměr 1330 x 2700 (brána se skládá ze sloupků a křídla). Zadání je, aby byl brankou zajištěn čistý průchod o rozměrech š. 1100mm



Dotaz č. 4:

Soupis prací D1.1 – pol. Č. 918,919

918	K	786616321	Montáž zastíňujících rolet vnitřních, s elektrickým ovládáním	kus	15,000
-----	---	-----------	---	-----	--------

PP

Montáž zastíňujících rolet vnitřních, s elektrickým ovládáním

919	M	63128003R	vnitřní temnicí roleta, látková, včetně elektromotoru, barva lišt/šasí RAL 9010, dodáno včetně kotevního a instalačního materiálu	kus	15,000
-----	---	-----------	---	-----	--------

PP

vnitřní temnicí roleta, látková, včetně elektromotoru, barva lišt/šasí RAL 9010, dodáno včetně kotevního a instalačního materiálu

Položka je nedostatečně specifikována a nelze takto ocenit. Žádáme o doplnění rozměrů jednotlivých rolet, aby bylo možné položky ocenit.

Odpověď zadavatele:

Obdobný dotaz, který je uveden výše v tomto dokumentu.

Ve VV je uveden odkaz na konkrétní číslo výrobku tj. OV00.54. Dané značení je uvedeno napříč půdorysy. Rozměr oken, která daná roleta stíní je 1125/2250.

Dotaz č. 5:

U položek Poplatek za uložení zeminy na skládce v SO 305.1 (pol.21), SO 305.2 (pol.19), SO 310 (pol.21) a SO 501 (pol.20) – z výkopů pro IS pod současnými komunikacemi, je v poznámce uvedena kontaminovaná zemina. Nikde v PD však není kontaminace zmíněna. Máme u těchto položek uvažovat poplatek jako za kontaminovanou zeminu, nebo za normální, jako ve všech zbývajících objektech?

2 1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	387,60
--------	---	-----------	---	---	--------

P

P

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221

Poznámka k položce:

P

Kontaminovaná zemina - skládka Černošín

Odpověď zadavatele:

Veškeré zemní práce na komunikacích kolem SOŠ ve všech SO (položky č. 171201221) jsou uvažovány jako kontaminovaná zemina s ohledem na zkušenosti z předchozích staveb v historickém centru města Stříbra.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek 24. 11. 2025 do 10:00 hod. se nemění.

V Plzni

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele