

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel č.1:

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Zadavatel č.2:

Název:	Obec Volduchy		
IČO:	00259217		
Sídlo:	Volduchy 125, 338 22 Volduchy		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	29573/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

III/2323 Volduchy průtah

Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	36 471 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	35 451 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	1 020 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy silnice III/2323 v celém průtahu obce Volduchy v délce 1,761 km.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000466

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	19.11.2025	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	Ve zveřejněném výkazu výměr jsou na obrusnou a ložnou vrstvu použity položky specifikující materiál jako ACO 11 modifikovaný a ACL 16 modifikovaný. Ve vzorových příčných řezech je přitom vždy vrstva ACL popsána jako nemodifikovaná a vrstva ACO je popsána jako modifikována pouze u vzorového řezu v km 0,09950, ostatní příčné řezy mají ACO 11 nemodifikované. Zároveň technická zpráva nikde nezmiňuje použití modifikovaných variant asfaltových směsí. Prosíme zadavatele o informaci, jakou směs má uchazeč při ocenění obrusné a ložné asfaltové vrstvy uvažovat.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Správně se budou pokládat nemodifikované asfalty na krytu i na ložné vrstvě. Předkládáme opravu 1. vzorového řezu ve výkresu C.1.4 a opravený výkaz výměr.
------	--

Přílohy: Příloha č. 3 - soupis prací ve znění vysv. ZD č. 2
Vzorový příčný řez oprava nemodifikovaného asf.

Datum vyhotovení: 20.11.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky