

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
DATOVÁ KABELÁŽ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/195/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4996/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000562
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00012271				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	Poptávkové

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 1. 12. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

v souladu s čl. 9.1. Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem "Datová kabeláž" si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v následujících věcech:

- 1) Zadavatel v Příloze č. 1 – Krycí list nabídky uvádí v položkovém seznamu pod položkou Datový rozvaděč počet 2 ks:

Položka

Datový rozvaděč - 42U(2000)x800x800 mm (vxšxh), barva šedá (RAL 7035), minimální nosnost DR 800kg s možností zvýšení až na 1200kg, rozložitelný, demontovatelný rám, přední skleněné jednokřídlé dveře, bezpečnostní sklo, včetně polocylnrického zámku 5333 a min. 2 klíčů, stranově zaměnitelné (levé/pravé), přední dveře s úhlem otevření min. 270°/180° (volně stojící/při zapojení do uličky), zadní a boční stěny odnímatelné, celoplechové, uzamykatelné, každá s 2x polocylnrickým zámkem 5333, vybavený předním i zadním párem 19" vertikálních ližin, přední i zadní vertikální 19" ližiny s podporou uživatelského posunutí, horní i spodní díl s vylamovacími otvory pro kabelové vstupy 3x každý, horní i spodní díl s vylamovacími otvory pro ventilaci 3x každý, včetně vybavení pro instalaci (výškově nastavitelné podpěry 4x, kartáč pro kabelový vstup 1x, zemní sada 1x) - 2 ks

Naproti tomu v Příloze č. 2 – Technická specifikace Zadavatel v čl. 2 odst. 4 uvádí, že nové datové rozvaděče budou umístěny ve 3 patrech (1.NP, 2.NP a 3.NP): „...

V budově A budou instalované na jednotlivých patrech (1.NP, 2.NP a 3.NP) nové datové rozvaděče velikosti 42U 800x800x2000 pro ukončení nové strukturované kabeláže. ...“

Může Zadavatel upřesnit skutečný počet požadovaných nových datových rozvaděčů (42U 800x800x2000)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že požaduje 2ks datových rozvaděčů, tak jak je uvedeno v Příloze č. 1 – Krycí list.

Datové rozvaděče budou instalovány v 2.NP a 3.NP. V 1. NP již datový rozvaděč je a bude při instalaci využit.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele