

Vysvětlení / Doplnění zadávacích podmínek č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)

URL zakázky v E-ZAK: <https://ezak.cnpk.cz/vz00012263>

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den, jménem společnosti žádám o vysvětlení následujících dotazů k zadávací dokumentaci.

1. Žádáme o zaslání schématu rozvaděče, který bude UPS napájet a fotografii tohoto otevřeného rozvaděče.

Odpověď zadavatele:

Schéma rozvaděče neexistuje, jelikož se jedná o dedikovaný rozvaděč pro připojení UPS. Uvnitř rozvaděče se nachází třífázový třípolohový přepínač (manuální bypass) a svorkovnice připravené pro napojení vstupu a výstupu UPS, stejně tak svorky pro uzemnění a pracovní nulu. Fotografie považujeme za bezpředmětnou s ohledem na výše uvedené.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dobrý den, prosíme o sdělení informace, jaké zařízení bude záložní zdroj UPS bude zálohovat a jmenovitý příkon tohoto zařízení ve wattech a to z důvodu výpočtu množství a kapacity baterií. Dále nám sdělte informaci k požadované záruce 5 let a servisu, je v rámci těchto 5 let požadována pravidelná, roční kontrola UPS, myšleno povinná profylaktická prohlídka, včetně kontroly a měření baterií.

Odpověď zadavatele:

Zařízení bude typu výpočetní technika s příkonem 0 – 60 000 W. Pro zadavatele je stěžejní dodržení pětileté záruky. Ohledně servisu nemá zadavatel zvláštní požadavky nad rámec prohlídek nezbytných pro dodržení pětileté záruční lhůty. Veškeré náklady na servis v záruční době budou zahrnuty v nabídkové ceně dodavatele.

Dotaz dodavatele č. 3:

Dobrý den, jménem společnosti žádám o vysvětlení následujících dotazů k zadávací dokumentaci.

1. V Příloze č. 5 – Technické řešení je v Technických parametrech UPS uveden – Automatický bezvýpadkový statický bypass. Mohu poprosit o přesnější specifikaci tohoto požadavku?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o elektronický systém UPS schopný přepojit zátěž z invertoru na hlavní přívod, a to v natolik krátké době, aby na zátěži nedošlo k přerušení napájení.

Dotaz dodavatele č. 4:

Dobrý den, prosíme o upřesnění zadávací dokumentace. V příloze č.5 "Nabízené technické řešení dodavatele" je uvedeno, že dodání UPS je včetně ustavení na místo a zapojení rozvaděče a oživení. Otázka zní, součástí zakázky je kromě dodání UPS, modulu, baterií, kabeláže, zprovoznění i dodání samostatného rozvaděče.

V příloze č.1 Technická dokumentace - zde není uvedeno, že samostatný rozvaděč je součástí poptávky, prosíme o upřesnění.

Kybernetická bezpečnost.

Námi dodávané UPS jsou vyráběny v Číně, je to pro Vás přípustné nebo požadujete UPS vyrobenou mimo Čínu nebo vyrobenou v EU?

Odpověď zadavatele:

Dodání rozvaděče není předmětem plnění veřejné zakázky. Rozvaděč pro připojení UPS s připravenými svorkami je v místnosti již instalován.

Ve věci kybernetické bezpečnosti zadavatel odkazuje na ustanovení Předmět plnění z hlediska kybernetické bezpečnosti uvedené v Technické dokumentaci (příloha č. 1 výzvy).

Dotaz dodavatele č. 5:

Dobrý den, z obrázku místnosti, kde bude UPS a modul s bateriemi umístěn, nejsou patrné přesné rozměry místnosti. Žádáme o zveřejnění přesných rozměrů místnosti, včetně dveří, jak se otevírají a informace, zda pak bude místnost trvale uzavřena, bez možnosti přístupu neoprávněných osob. Dále žádáme o zveřejnění informace, jak bude místnost chlazena, zda se tam bude nacházet klimatizace a to kvůli životnosti baterií, teplota v místnosti doporučena výrobcem baterií, pro splnění záručních podmínek.

Odpověď zadavatele:

V technické dokumentaci (příloze č. 1 výzvy) je odkaz na on-line aplikaci s modelem místnosti a předpokládaným rozložením baterií a UPS

<https://cad.onshape.com/documents/0c16969d400725f50d133476/w/e9bae3374c2934d1a92fbdd2/e/e93631cdb6a9d7cd61510859?renderMode=0&uiState=68f1fbcfde3fdbb9d2b75191>

V této aplikaci je možno si změřit vzdálenost mezi jakýmkoliv body.

Pro upřesnění zadavatel sděluje, že rozměr místnosti činí 2 500 x 2 400 mm (výška cca 3 000 mm). Šířka dveří: 800 mm, dveře se otevírají z místnosti, ve které bude UPS umístěna, směrem ven a při pohledu z místnosti doprava.

Místnost bude trvale uzavřena, bez možnosti přístupu neoprávněných osob.

V místnosti je dvakrát klimatizační jednotka, každá o chladícím výkonu 3 500 W. Teplota v místnosti bude v rozmezí teploty uvedené v technické dokumentaci jako provozní ambientní teplota v rozmezí 10-25 °C.

Dotaz dodavatele č. 6:

Dobrý den,

rádi bychom podali nabídku do veřejné zakázky „Dodávka zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)“, kterou jste vypsalí.

Rád bych Vás upozornil na nesoulad mezi naším standardním záručním servisem a podmínkami návrhu kupní smlouvy. Standardně poskytujeme **záruční opravu do 30 dnů od nahlášení závady**. V návrhu smlouvy je však uvedeno:

Čl. 6 – Záruka

6.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce 5 let... s garancí opravy v místě dodání nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne nahlášení závady.

Abychom byli schopni takto krátkou reakční dobu garantovat, je nutné řešit službu **formou servisní pohotovosti**, která není zahrnuta v základní ceně UPS. Z tohoto důvodu vidíme dvě možné cesty:

1. **Doplnění nabídky o nadstandardní paušální částku** za servisní pohotovost po dobu 5 let, která pokryje náklady na zajištění opravy do následujícího pracovního dne. **nebo**
2. **Úprava kupní smlouvy** tak, aby odpovídala našemu standardnímu záručnímu režimu, tedy **oprava do 30 dnů od nahlášení závady** (samozřejmě se snahou řešit opravy dříve, pokud je to možné).

Prosíme o informaci, kterou variantu preferujete, abychom mohli připravit nabídku v souladu s Vašimi požadavky. Vzhledem k našim zkušenostem a technickým podmínkám se domníváme, že bez úpravy těchto parametrů může být realizace zakázky v aktuálním znění obtížně dosažitelná.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na svém požadavku specifikovaném v bodě 6.1. návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 výzvy), tedy:

6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce trvání 5 (pět) let, není-li u některého zařízení v příloze č. 1 smlouvy uvedeno jinak; platí 5-ti letá záruka na zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) včetně servisu po dobu 5 let, s garancí opravy v místě dodání nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne nahlášení závady.

za nezměněných zadávacích podmínek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek následovně:

- Původní lhůta pro podání nabídky: do 10.12.2025 do 09:00 hod
- **Nová lhůta pro podání nabídky: do 15.12.2025 do 09:00 hod**

V Plzni dne 08.12.2025

Č.j. PK-IT/2140/25

Za zadavatele:

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA
ředitelka Krajského úřadu Plzeňského kraje

(podepsáno elektronicky)