



SKLADBA (S2)				
D1-T-3-III-PIII				
cementobetonový kryt	CB II	240 mm	ČSN 73 6123-1, ČSN EN 13877-1	$E_{def,2} = \min. 100 \text{ MPa}$
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 0/32 Gc	150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	$E_{def,2} = \min. 70 \text{ MPa}$
šterkodrt	ŠDA 0/32 Ge	min. 250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	$E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$
CELKEM		min. 640 mm		

27.09.2024	ÚPRAVY DLE DIAGNOSTIKY VOZOVKY	PH	JS
29.01.2021	PRO KLIENTA	PH	JS
DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL

NAVRHL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	 PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 776 304 488, URL: www.psd.cz			
ING. JIŘÍ SUROVEC	ING. PAVEL HOŠEK	ING. JIŘÍ SUROVEC				
ODP. OSOBA:	ING. JIŘÍ SUROVEC		AUTORIZ. RAZÍTKO:			
STAVEBNÍK:	Statutární město Plzeň SÚS Plzeňského kraje, p.o. GasNet, s.r.o.					
STAVBA:	II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část SO 121 Zastávkové zálivy na II/231					
K.Ú.:	Bolevec	STUPEŇ:	PDPS	FORMÁT:	2 x A4	
KRAJ:	Plzeňský	DATUM:	04/2025	MĚŘITKO:	1 : 50	
Vzorový příčný řez			Č. PŘÍLOHY:	C.I.3.4		
			Č. VÝTISKU:			