

Vysvětlení / Doplnění zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)

URL zakázky v E-ZAK: <https://ezak.cnpk.cz/vz00012263>

Dotaz dodavatele:

Vzhledem k tomu že není známa přesná lokace ani podrobnosti o umístění. Je od místa vyložení UPS z auta nějaký problém s dostupností k místnosti s rozvaděčem? Dá se s vybavením a bateriemi přijet až na místo instalace, například s paletou, případně výtahem?

Odpověď zadavatele:

Místnost UPS je v přízemním podlaží s vyvýšenou úrovní oproti chodníku. Přístup je přes 4 schody, nebo přes vrata DA (dieselagregát) cca 1,2m nad chodníkem. Místnost UPS sousedí s místností dieselagregátu.

Pohyb s paletou v rámci budovy vylučujeme.

V Plzni dne 10.12.2025

Č.j. PK-IT/2160/25

Za zadavatele:

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA
ředitelka Krajského úřadu Plzeňského kraje

(podepsáno elektronicky)