

SPECIFIKACE ARMATUR KOTELNA

Poř. číslo	Medium	Název armatury	DN	PN	Značení armatury	ks	Poznámka
1	UT	Kulový kohout závitový 2"	50	16	-	3	v.č. šroubení
2	UT	Kulový kohout závitový 6/4"	40	16	-	6	v.č. šroubení
3	UT	Zpětný ventil závitový 2"	50	16	-	1	v.č. šroubení
4	UT	Zpětný ventil závitový 6/4"	40	16	-	1	v.č. šroubení
5	UT	Vypouštěcí kulový kohout závitový 1/2"	15	16	-	4	v.č. šroubení
6	UT	Kohout MK 1"	25	16	-	2	expanzomat v.č. šroubení
7	UT	Pojistný ventil 1/2" x 3/4"	15/20	16	DUCO OP 300 kPa	2	expanzomat
8	SV	Kulový kohout závitový 1/2"	15	16	-	3	v.č. šroubení
9	UT	Bimetalový teploměr 0-120°C	-	-	v.č. návarku	4	v.č. šroubení
10	UT	Tlakoměr 0-0,6 Mpa	-	-	v.č. návarku a ventilu s kontrolním vývodem	4	v.č. šroubení
11	SV	Tlakoměr 0-1,0 Mpa	-	-	v.č. návarku a ventilu s kontrolním vývodem	3	v.č. šroubení
12	NTL	Kulový kohout závitový 3/4"	20	16	plynový	1	v.č. šroubení