

22-050120-6U  
11-050050-60 Otopné deskové těleso Radik ventil kompaktní Korado

FKP 280/9/42-NPORU1 Podlahový konvektor Korado

RV15/3-RS15 Ventil Korado DN15 / rohové šroubení RVL-K rohové DN15

PV15/3-PŠ15 Ventil RAN přímý DN15 / rohové šroubení RVL přímé DN15

Legenda:

- PŘÍVODNÍ – topná voda
- - - VRATNÉ – topná voda
- ↑ Stoupající potrubí
- ↓ Stoupající potrubí
- OT Deskové – nová
- OT Deskové – stávající
- Nápojení otopných těles Ø15
- Rozvody vytápění měděným potrubím


2 Stoupačka potrubí UT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:					
Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCH A (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	POVRCHY	
				STĚNY	STROP
201	HALA	267	MARMOLEUM	OTĚRUODOLNÝ NATĚR DO v. 1,5 m + MALBA	MALBA
202	WC - ŽENY	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,5 m	SDK PODHLED VE v.2,5 m
203	WC - INVALIDÉ	7,8		KER. OBKLAD v.2,7 m	SDK PODHLED VE v.2,7 m
204	SOC. ZAŘÍZENÍ - CHLAPCI	18,2		KER. OBKLAD v.2,7 m	SDK PODHLED VE v.2,7 m
205	SOC. ZAŘÍZENÍ - DÍVKY (HYG. KABINA)	22,2		KER. OBKLAD v.2,5 m	SDK PODHLED VE v.2,5 m
206	WC - MUŽI	5,1	MARMOLEUM	KER. OBKLAD v.2 m+ MALBA	MALBA
207	ÚKLID	3,5		OTĚRUODOLNÝ NATĚR DO v. 1,5 m + MALBA	
208	UČEBNA (12)	62,6		MALBA	
209	UČEBNA (12)	58,1		OTĚRUODOLNÝ NATĚR DO v. 1,5 m + MALBA	
210	SBOROVNA (12)	38,7		OTĚRUODOLNÝ NATĚR DO v. 1,5 m + MALBA	
211	UČEBNA (6)	50,6		OTĚRUODOLNÝ NATĚR DO v. 1,5 m + MALBA	
212	UČEBNA (12)	72		OTĚRUODOLNÝ NATĚR DO v. 1,5 m + MALBA	
213	UČEBNA (12)	69,4		OTĚRUODOLNÝ NATĚR DO v. 1,5 m + MALBA	

POZNÁMKY:

- POTRUBNÍ TRASY - PŘÍPOJNÉ BODY BUDOU KOORDINOVÁNY V RÁMCÍ STAVBY
- ROZVODY MOHOU BÝT VEDENY NAD PODLAHOU V LIŠTĚ ČI OBJÍMKÁCH, ROZVODY NAD PODHLEDY A U STROPU IZOLOVÁNY MINERÁLNÍ PLŠŤ + ALU FOLIE
- NEJNÍŽŠÍ MÍSTA JE NUTNO OPATŘIT VYPOUŠTĚCÍMI VENTILY
- NEJVYŠŠÍ MÍSTA JE NUTNO OPATŘIT ODVZDUŠNĚNÍM
- POTRUBÍ VÉST VE SPÁDU 0,4 %
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENY NA OTOPNOU SOUSTAVU PŘES REGULAČNÍ ARMATURY PŘES KTERÉ BUDE OTOPNÁ SOUSTAVA VYVÁŽENA.

- VÝPOČTOVÝ SPÁD 60/40°C



Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Koníř	
Vpracoval:		René Kubricht	
Schválil:		Ing. Pavel Koníř	
Místo:	Planá	Kraj:	Plzeňský
Stavebník: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá		Zakázkové číslo: Z2022003	
Kosteční 129, 348 15, Planá		Stupeň: DPS	
Akce: PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNÍ A DÍLNY NA ERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY		Datum: 11/2022	
Formát: 420 x 1050		Měřítko: Číslo výkresu:	
Název: VYTÁPĚNÍ - 2.NP - část B		1:50	
		D.1.4.3.10	

