

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KCE
NOVÉ


LEGENDA:


- 1.1 Ventilátor do potrubí 100 mm - 250 m3/hod.
- 1.2 Ventilátor do potrubí 150 mm - 500 m3/hod.
- 1.3 Ventilátor do potrubí 125 mm - 350 m3/hod.
- 1.4 Ventilátor do potrubí 200 mm - 800 m3/hod.
- 1.5 Ventilátor do potrubí 100 mm - 160 m3/hod.

LEGENDA MÍSTNOSTI:					
Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCH A (m²)	POVRCHY		
			PODLAHA	STĚNY	STROP
201	HALA	267	MARMOLEUM	OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR DO v. 1,5 m + MALBA	MALBA
202	WC - ŽENY	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD v.2,5 m	SDK PODHLED VE v.2,5 m
203	WC- INVALIDÉ	7,8		KER. OBKLAD v.2,7 m	SDK PODHLED VE v.2,7 m
204	SOC. ZAŘÍZENÍ - CHLAPCI	18,2			
205	SOC. ZAŘÍZENÍ - DÍVKY (HYG. KABINA)	22,2		KER. OBKLAD v.2,5 m	SDK PODHLED VE v.2,5 m
206	WC - MUŽI	5,1		KER. OBKLAD v.2 m+ MALBA	
207	ÚKLID	3,5			
208	UČEBNA (12)	62,6	MARMOLEUM	OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR DO v. 1,5 m + MALBA	MALBA
209	UČEBNA (12)	58,1		MALBA	
210	SBOROVNA (12)	38,7			
211	UČEBNA (6)	50,6		OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR DO v. 1,5 m + MALBA	
212	UČEBNA (12)	72			
213	UČEBNA (12)	69,4			

POZNÁMKY:

- VZT POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU A ZAVĚŠENO NA STROPNÍ KONSTRUKCI. POČET UCHYCOVACÍCH BODŮ JE NUTNO VOLIT DLE VÁHY POTRUBÍ
- VŠECHNA VZT ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT PLATNÉ ČSN A HYGIENICKÉ PŘEDPISY I V OBLASTI HLUKU
- PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROJÍT TRASY PRO VEDENÍ VZT
- PŘED MONTÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ VZT JE TŘEBA MONTÁŽNÍ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ
- VZT POTRUBÍ BUDE KRUHOVÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU SKUPINY I (SPIRO).
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ JE I DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU, POČÁTEČNÍ ZAREGULOVÁNÍ , KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY ATD.
- VĚŠKERÉ ODVODY KONDENZÁTU JSOU DODÁVKOU VZT A JE JE NUTNO ZAÚSTIT DO KANALIZACE .
- REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU - OZNAČIT KAZETU PRO PŘÍSTUP K VENTILÁTORU



Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Koníř			
Vpracoval:		René Kubricht			
Schválil:		Ing. Pavel Koníř			
Místo:	Planá	Kraj:	Plzeňský		
Stavebník: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15, Planá				Zakázkové číslo:	Z2022003
Akce: PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNY A DÍLNY NA ERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY				Stupeň:	DSP
Název: VZDUCHOTECHNIKA - 2.NP - část A				Datum:	11/2022
				Formát:	420 x 1050
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.4.4.05