Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MODUS AREL5000RL2KVM	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19	1 x LED, 41W, 5050lm, Ra80, 4000K
B	MODUS AREL6000RLAS	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo	1 x LED, 47W, 6200lm, Ra80, 4000K
C	MODUS AREL4000RM2KVM	Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, UGR<19	1 x LED, 37W, 4250lm, Ra80, 4000K
D	MODUS AREL4000RMAS	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo	1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K
E	MODUS ARE L4000RM2KVM_/DI	Závěsné, LED svítidlo, matná AL mřížka direkt/indirekt, UGR<19	1 x LED, 54W, 5800lm, Ra80, 4000K
F	MODUS ARE L6000RL2KVM_/DI	Závěsné, LED svítidlo, matná AL mřížka direkt/indirekt, UGR<19	1 x LED, 79W, 8800lm, Ra80, 4000K
G	MODUS BC1000K04/PIR/54	Přisazené, LED svítidlo, pr. 300 mm, IP54, vč. PIR ovladači	1 x LED, 9W, 1000lm, Ra80, 4000K
H H1 – bez PIR	MODUS BC2000K04/PIR/54	Přisazené, LED svítidlo, pr. 300 mm, IP54, vč. PIR ovladači	1 x LED, 18W, 2200lm, Ra80, 4000K
N1	PANLUX EUROPA LED KOMPLET	Přisazené/nástěnné, LED nouzové svítidlo, IP20, 3hod.	1 x LED, 2W, 100lm, 6000K
N2	PANLUX FENIX LED	Přisazené/nástěnné, LED nouzové svítidlo, IP65, 3hod.	1 x LED, 3W, 100lm, 6000K

PŮDORYS 3.NP
M 1/50

výřez A

výřez B

Legenda:

- El. vývod 1-fázový
- RK-A Podlahová krabice A (protahovací, odbočná)
- RK-B Podlahová krabice B (2x230V s přep. ochr., 1xRJ45)
- RK-C Podlahová krabice C (4x230V s přep. ochr., 2xRJ45)
- Sériový vypínač
- Tlačítkový ovladač
- Vypínač
- Zásuvka 230V
- Zásuvka 230V IP44
- Zásuvka 230V s přep. ochranou
- EXT Nouzové svítidlo s piktogramem ve směru úniku, 1h
- Nouzové svítidlo piktogram hydrant, 1h
- Světelný zdroj (viz tabulka svítidel)
- Rozvaděč
  - RH – Hlavní rozvaděč
  - RPx.y – Patrový (podružný) rozvaděč
  - RV – Rozvaděč výtahu
  - ZOTK – Zařízení pro odvod tepla a kouře
- Rozvaděč – RACK 19"
- ZP-A Pevný zásuvkový panel 2x230V, 2xUSB, 1xRJ45
- ZP-B Pevný zásuvkový panel 3x230V, 1xUSB, 1xHDMI, 1xRJ45
- Kabel CYKY–J 3x2,5
- Kabel CYKY–J 3x1,5
- Kabel CYKY–J 5x1,5
- Kabel CYKY–O 2x1,5
- Kabelová trasa ve žlabu
- Trubkování v podlaze
- Stoupací kabelové vedení

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCH A (m²)	POVRCHY PODLAHA	POVRCHY STĚNY	POVRCHY STROP
301	HALA	130.3	MARMOLEUM	OTĚRUDOLNÝ NÁTĚR DO + 1.5 m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED VE + 3 m
302	WC - ŽENY	4.1		KER. OBKLAD + 2.5 m	SDK PODHLED VE + 2.5 m
303	WC- INVALIDÉ	3.5			
304	ÚKLID	2.8		KER. OBKLAD + 2 m, MALBA	SDK PODHLED VE + 3 m
305	SOC. ZAŘÍZENÍ - CHLAPCI	11.2	KERAMICKÁ DLAŽBA		
306	SOC. ZAŘÍZENÍ - DÍVKY	4.2		KER. OBKLAD + 2.7 m	SDK PODHLED VE + 2.7 m
307	WC - MUŽI	9.2			
308	KLUB UČEBNÍCH POMŮCEK	22.2		KER. OBKLAD + 2 m, MALBA	SDK PODHLED VE + 3.3 m
309	ŠKOLNÍ DÍLNA (B)	109.8	MARMOLEUM	OTĚRUDOLNÝ NATĚR, SKLO	
310	---	---	---	---	---
311	ODPOČINKOVÝ PROSTOR	289.9	MARMOLEUM	OTĚRUDOLNÝ NATĚR, SKLO	OTEVŘENO DO STŘECHY
312	---	---	---	---	---
313	BALKON	29.2		---	---
314	KUCHYŇKA	14.5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD KOLEM K.K. v 1.35 m, MALBA	SDK PODHLED VE + 3 m
315	VENKOVNÍ TERASA	51.9		---	---

Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Skoba	DRAKISA
Vypracoval:	David Lipčák	
Schválil:	Ing. Pavel Konář	
Místo:	Planá	Kraj: Plzeňský
Stavebník:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15, Planá	Zakázkové číslo: 22022003 Stupeň: DPS
Akce:	PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNY A DÍLNY NA ERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY	Datum: 11/2022 Formát: 1470x594
Část:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Měřítko: 1:50
Název:	Půdorys 3.NP	Číslo výkresu: D.1.4.5.05