



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNY A DÍLNY NA ERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZŠ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/59/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	547/26/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000304
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12017.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá				
SÍDLO:	Kostelní 129, Planá u Mariánských Lázní, 348 15	IČO:	48326437		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Josef Mára - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Cholenský, tajemník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc, odborný referent, administrátor				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	Ano, 96. Výzva IROP, CZ.06.04.01/00/23_096/0006840				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 09. 02. 2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, a dále 10. 02. 2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od stejného tazatele. Na obě uvedené žádosti o vysvětlení zadavatel tímto odpovídá. Odpovědi jsou umístěny bezprostředně za dotazem a jejich text barevně odlišen (**modrý text**).

Dotaz č. I (obsahuje dílčí dotazy):

V porovnání schématu a VV v části PZTS (zabezpečovací systém) chybí:

Ústředna 1ks

Odpověď zadavatele / projektanta:

Ve výkazu výměr jsme našli opravdu jen montáž ústředny, ale ne dodávku.

Dodávku ústředny je nutné do rozpočtu doplnit, nebo ji uchazeči standardně nacení jako součást montáže.

V daném ojedinělém položkovém případě zadavatel požaduje, aby ocenění materiálové položky ústředny bylo uchazeči zahrnuto do ceny montáže (jako její součást), aby se nemusela měnit Příloha č. 2b.

Elektromagnetický zámek 8ks

Odpověď zadavatele / projektanta:

Elektrické otvírač jsou součástí VV

53	M	38226805	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku	kus	1,000		0,00
48	K	742320031	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku	kus	1,000		0,00
49	M	R9034	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	1,000		0,00
50	K	742320032	Montáž elektrického ovládacího zámku ostatní prvky napájecího zdroje	kus	1,000		0,00
51	M	R9035	Napájecí zdroj 230V/12V, 1,5A, rozměr 4 DIN	kus	1,000		0,00
50	K	742320032	Montáž elektrického ovládacího zámku 12 V a stavitelnou střelkou	kus	8,000		0,00
51	M	R9035	Elektrický ovládací zámek 12V, standard stavitelná střelka	kus	8,000		0,00
27	K	7423R	Montáž elektrického ovládacího zámku 12 V a stavitelnou střelkou	kus	4,000		0,00
28	M	3280R	Montáž tiskového systému	kus	4,000		0,00
			Sada pro nouzovou signalizaci	kus	4,000		0,00

Potřebuji upřesnit vzhled čtyřstranných hodin. Z VV ani TZ není jasné, jak mají vypadat. Jednostranné 7ks jsou jasné, tam je typ 28cm průměr hodin.

10	M	R1733	PODRUŽNÉ HODINY závěsné čtyřstranné včetně závěsu	kus	2,000		0,00
11	K	742340002	PODRUŽNÉ HODINY závěsné čtyřstranné včetně závěsu	kus	7,000		0,00
12	M	1753688	Montáž nástěnných hodin	kus	7,000		0,00
			Montáž jednotného času hodin nástěnných	kus	7,000		0,00
			Online PSC	kus	7,000		0,00
			3218.A.28.C1 podružné hodiny	kus	7,000		0,00
			3218.A.28.C1 podružné hodiny	kus	7,000		0,00

Odpověď zadavatele / projektanta:

Jedná se o čtyřstranné hodiny (prostorové hodiny s ciferníkem ze čtyř stran) o velikosti 600mm.

Dotaz č. II:

Dobrý den,

v oddíle D.1.4.5.1 položky 15 až 27, 30 až 32 nesouhlasí výměry kabelů za montáž a za dodávku. Žádám o upřesnění.

Děkuji.

Odpověď zadavatele / projektanta:

Výměry jednotlivých položek souhlasí, ale je potřeba si rozpočet projít celý a zohlednit všechny související položky.

Například montáž kabelů je pro průřez 3x1,5mm² až 6mm² a je v položce č. 17, 25 a 30, protože jde o různé způsoby montáže, pod omítku volně a pevně. Celková výměra montáží je pro dodávku výše uvedených materiálů v položkách č. 26, 31, 32.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se **nemění**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Václav Štrunc

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace