



- SO 301 – KANALIZACE
- NAVRŽENÉ OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE – ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- SO 302 – VODOVOD
- NAVRŽENÉ OCHRANNÉ PÁSMO VODOVOD – ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)

- stávající podzemní inž. sítě:
- kanalizace
 - ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
 - vodovod
 - ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
 - plynovod NTL
 - ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu
 - el. kabel NN – do 100kV
 - ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
 - sdl. kabel (telefon)
 - ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče

- stávající nadzemní inž. sítě:
- el. kabel NN – DO 1KV. není
 - telefonní kabel – není

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit pozemní inž. sítě

Viva projekce s.r.o., Lesní 152,330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaldis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Valdiš		Vedoucí projektu: Ing. Viktor Valdiš		HIP:	
MÚ (OO) : Nýřany		Kraj: Plzeňský		Datum:	11/2023
Zadavatel: SUSPK, Koterovská 162, 326 00 Pízeň				Měřítko:	1:250
Název akce: II/203 NÝŘANY - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BENEŠOVA TRÍDA A ULICE HAVÍŘSKÁ		Číslo zakázky:		30-23	
		Stupeň:		PDPS	
Obsah: C. SITUAČNÍ VÝKRESY SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Číslo přílohy:		Formát:	Paré:
		C.4		8A4	