

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PEMD 63 x 8,6

DLE ČSN En 12 201 PRO PITNOU VODU

M 1:25



OBSYP ... 0,32 m<sup>3</sup>/bm

PODSYP ... 0,08 m<sup>3</sup>/bm

## ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI

- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST  $I_d=0,85 - 0,90$
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSCITÉHO MATERIÁLU NA OBJEMOVOU HMOTNOST 1950 kg/m<sup>3</sup>, t.j. 90% PCS

## OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

## KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI

- Ed2 větší než 60 MPa
- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

M 1:25

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

D.1.2.4c.