



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘÍSTAVBA PRO VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PRO UČEBNY A DÍLNY NA ERGOTERAPII PRO PRAKTICKOU ŠKOLU A PRO ŽÁKY ZŠ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/59/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	640/26/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000304
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12017.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá				
SÍDLO:	Kostelní 129, Planá u Mariánských Lázní, 348 15	IČO:	48326437		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Josef Mára - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Cholenský, tajemník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc, odborný referent, administrátor				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	Ano, 96. Výzva IROP, CZ.06.04.01/00/23_096/0006840				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 16. 02. 2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele. Na tuto žádost o vysvětlení zadavatel tímto odpovídá. Odpověď je umístěna bezprostředně za dotazem a její text barevně odlišen (**modrý text**). Nedílnou součástí odpovědi jsou uveřejněné přílohy.

Dotaz č. 1:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – požární odolnost dveří

Vážení,

na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 si Vás dovoluujeme požádat o upřesnění požadavků týkajících se dveří s požární odolností.

V dokumentaci poskytnuté v rámci Vysvětlení ZD č. 1 je obsažen soupis dveří, ve kterém jsou všechny dveře uvedeny bez požární odolnosti.

Současně je však součástí tohoto vysvětlení také Požárně bezpečnostní řešení (PBR), ve kterém jsou některé dveře označeny číslem „2“, což dle PBR odpovídá požární odolnosti EI 30 DP1-C2-S200.

Na základě tohoto rozporu si nejsme jisti, zda:
mají být uvedené dveře dle PBR skutečně provedeny jako požárně odolné,
a zda se v takovém případě jedná o kovové dveře, nikoliv dveře dřevěné, jak by mohlo vyplývat
ze soupisu dveří.

Žádáme Vás proto o jednoznačné upřesnění:
zda mají být dveře označené v PBR číslem „2“ provedeny jako požární EI 30 DP1-C2-S200,
jaký materiál dveří je v tomto případě požadován (kovové / dřevěné),
a zda má být soupis dveří případně upraven či doplněn, aby byl v souladu s PBR.

Toto upřesnění je pro nás zásadní z hlediska správného ocenění nabídky a vyloučení rizika
nesouladu s požadavky zadávací dokumentace.

Děkujeme za Vaše vyjádření.

Odpovědi zadavatele/projektanta na dotaz č. 1:

Projektant opravil Výpis dveří (označen jako D.1.1-18, opravný), doplnil dveře a jejich protipožární požadavky
v souladu s PBR. Tato oprava byla provedena také do soupisu prací a výkazu výměr (označen jako 640-26-
CN_Příloha č. 2b - Soupis prací a výkaz výměr, opravný).

Vzhledem k opravě Přílohy č. 2b ZD, byla na podnět zadavatele provedena také oprava položky v oddíle PZTS
(zabezpečovací systém), tedy dotaz řešený v předchozím vysvětlení ZD č. 2 a týkající se materiálové položky
ústředny. Nyní je tato položka opravena standardně na materiálovou dodávku ústředny a na její montáž.

Žádáme účastníky zadávacího řízení, aby pro ocenění prací použily do své nabídky aktuálně uveřejněný soupis
prací a výkaz výměr označený jako: [640-26-CN Příloha č. 2b - Soupis prací a výkaz výměr, opravný](#) a seznámili
se s opraveným výpisem dveří (oba dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení ZD č. 3).

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 26. 02. 2026, do 10:00 hod.

Zadavatel tak reaguje na požadavek § 54 odst. 5) ZZVZ, kdy vysvětlení musí být uveřejněno nejméně 4 pracovní
dny před uplynutím lhůty k podání nabídek. Je-li zadavatel v prodlení s odpovědí, prodlouží lhůtu o příslušný
počet dnů.

Příloha Vysvětlení ZD č. 3:

- 640-26-CN_D.1.1.18_výpis dveří, opravný;
- 640-26-CN_Příloha č. 2b - Soupis prací a výkaz výměr, opravný;

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

.....
Ing. Václav Štrunc

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace