

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	4186/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/191 Starý Smolivec - Radošice-oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	22 232 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava silnice II/191 v délce 2,086 km, mezi obcemi Radošice a Starý Smolivec. Začátek úpravy je v km 0,000 na začátku – konci obce Radošice. Konec úpravy je v km 2,086 na začátku - konci obce Starý Smolivec.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000582		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	19.02.2026	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	v Soupisu prací SO 101 Komunikace, je položka "10_K_565156021_Asfalový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm_12883,500 m2 v projektové dokumentaci Vzorový příčný profil SO 101 Komunikace je uvedeno "VYROVNÁVACÍ PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ 50/70, 70 MM ČSN 736121" Žádáme zadavatele o uvedení do souladu jednotlivých částí zadávací dokumentace týkající se vrstvy ACP (ACP 16, nebo ACP 22).		
K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Platný údaj je v soupisu prací tzn. "Asfalový beton vrstva podkladní ACP 22 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 22 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm".		
Datum vyhotovení:	20.02.2026		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky