

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

INTERIÉRY DM

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/197/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	630/26/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P26V00000025
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12320.html				
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184				
SÍDLO:	Erbenova 184, 344 01 Domažlice			IČO:	48342939
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Věra Prantlová				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ludmila Brázdová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Matyáš Kubík; matyas.kubik@cnpk.cz				
E-MAIL:	matyas.kubik@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 2. 2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz dodavatele:

Žádáme o upřesnění následujících skutečností:

- **Štítky na dveře** – prosíme o bližší informace, zda se jedná o samostatná písmena, zda požadujete cedulku s vystouplým písmem, nebo se zahloubeným písmem? Prosíme o zaslání náhledu štítku, zdali je to možné.

U níže vypsanych položek není v zadávací dokumentaci uvedena žádná bližší ani přibližná technická specifikace. Z tohoto důvodu žádáme o jejich jednoznačné a podrobné vymezení tak, aby bylo možné zpracovat nabídku v souladu s požadavky zadavatele a zajistit vzájemnou porovnatelnost nabídek.

- **Zásobník na mýdlo**
- **Plátno na projektor** (rozměr, typ projekce, způsob montáže)
- **Televizor** (úhlopříčka, minimální rozlišení, typ panelu, způsob instalace – držák, nebo volně stojící?)
- **Sestava madel** – rozměry, počet
- **Policový regál** – materiál, počet polic
- **Barová židle** – rozměry, materiál
- **Barové stoly** – rozměry, materiál

Odpověď zadavatele:**Štítky na dveře:**

Plastová černá deska, min. tl. 2 mm, rozměr desky 100 x 250 mm, na černé desce bude bílý nápis (číslo pokoje, označení místnosti). Nápis bude hladký. Nebude vystouplý, ani zahlubněný. Štítky budou na dveře nalepeny.

Zásobníky na mýdlo:

Materiál – nerez, mechanické ovládání, uzamykatelný, objem 800 ml

Ilustrační obrázek:

**Plátno na projektor:**

Manuálně shrnovací plátno na stěnu nebo strop, rozměr 2000 x 2000 (mm)

Shrnovací plátno s manuálním výsuvem v ocelovém tubusu bílé barvy. Plátno pro přímou montáž na stěnu nebo strop. Zadní strana opatřena neprůhledným černým plastovým potahem. Plynulé zpětné navíjení plátna zajištěné pomocí brzdy.

Televizor:

50" (128 cm) úhlopříčka • QLED 4K UHD Smart televize • 4K (3840 × 2160 px) rozlišení • DVB-C/S2/T2 (HEVC/H.265) • dual LED podsvícení • Smart TV • HDR+ • Bluetooth • Wi-Fi • procesor Q4 AI • chytrý ovladač • operační systém Tizen • 3× HDMI • 2× USB

Sestava madel:

Jedná se o madla na bezbariérovou toaletu, madla budou kovová, nerezová, lesklá. Madla budou osazena a montována v souladu s ČSN 73 4001 (bezbariérové užívání staveb). Celkem budou dodána 3 madla

- Pevné madlo na stěnu, podélné – délka madla 600 mm, průměr 32 mm, do stěny kotveno šroubováním
- Sklopné madlo na stěnu – délka madla 800 mm, průměr 32 mm, do stěny kotveno šroubováním
- Pevné madlo na stěnu, svislé – délka madla 600 mm, průměr 32 mm, do stěny kotveno šroubováním

Policový regál:

- Policové regály budou mít kovovou konstrukci v povrchové úpravě práškovým lakem
- V jednom regálu bude pět polic, materiál polic z HDF desek

Barová židle:

Plastová židle s opěradlem, výška sedáku 750 – 800 mm. Židle budou barevné (varianta modrá nebo zelená nebo šedohnědá). Nosnost 110 kg. Židle budou stohovatelné

Ilustrační obrázek:



Barové stolky:

Stolky budou mít kovovou podnož (barva černá). Deska stolku bude kulatá z nehořlavého materiálu (např. deska grenamat). Povrch desky bude z HPL, shodný s dekorem dřeva použitým na kuchyňské lince (např. vzorník kronospan dekor K2738 torro Cremona oak). Deska stolku bude kulatá, průměr 700 mm. Tloušťka desky min. 19 mm. Výška stolku 1100 mm.

Upozornění:

Vzhledem k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **5. 3. 2026 do 10:00 hodin**.

V Plzni

Mgr. Matyáš Kubík

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele