

Váš dopis ze dne: 16.10.2025

Naše značka: O25070269808
Vyřizuje: Jitka Škodová
Tel.: +420 702 253 207
E-mail: jitka.skodova@cevak.cz
Datum: 16.10.2025

SG Geotechnika a.s.
Václav Fiala
Částkova 1977/73
326 00 Plzeň

Černošín, p. č. 1148/7, 1150/2, 1163/13 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření); II/230 Krásné Údolí – Černošín, oprava (zákres sítě – bez návrhu napojení na vodohospodářské sítě)

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi.** Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede spol. ČEVAK a.s. – Michal Janča, tel. 602 274 088, michal.janca@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedený kontakt - Ondřej Hudák, tel. 720 942 502, ondrej.hudak@cevak.cz. Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytne.
- V případě využití bezvýkopové technologie bude doporučená hloubka protlaků uvedena do vytyčovacího protokolu po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoli odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro stavební úpravy a odstraňování stávajících sítí je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru.**

S pozdravem

Jitka Škodová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z.

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Černošín - p. č. 1148/7, 1150/2, 1163/13, 1163/15, 1163/2, 1203/1, 1203/10, 1203/11, 1203/4, 1203/6, 1203/9, 1260/14, 1280/1, 1280/3, 1280/7, 1918/4, 1918/61, 1918/65, 1918/66, 1918/67, 1918/68, 262, 300, 5128/1, 5128/2, 5128/20, 5128/6, 5128/7, 5250; Krásné Údolí u Černošína - p. č. 1/1, 1/2, 100, 101, 102/1, 102/3, 111/26, 111/29, 111/33, 150/1, 2, 24/37, 299, 3, 300/1, 304, 307/1, 312/7, 344, 350, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 36, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 37, 38, 39, 424, 425, 44, 451, 452, 458, 459, 48, 49, 5/1, 5/2, 91, 94, 95, 97/1, 97/2, 97/4, 98, Pytlův parc. č. 699, 716/10, 759; Víchoň - p. č. 1411/1, 1411/2, 1419/4, 1651, 1683, 383

Přílohy: Mapa_O25070269808.pdf

