

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Obec Drahoňův Újezd		
IČO:	47695943		
Sídlo:	Drahoňův Újezd 20, 338 08		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	6617/26/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/235 Drahoňův Újezd průtah			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	21 984 913,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce silnice II/235 v obci Drahoňův Újezd v celkové délce 0,441 km.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P26V00000125		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2

Zadavatel na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ následovně:

Nové znění Zadávací dokumentace čl. 6. odst. 6.2.

6.2. Předmět veřejné zakázky musí být realizován dle podmínek této ZD a zejm. podmínek blíže specifikovaných v PD, rozhodnutí o povolení stavby a návrhu smlouvy.

Obrusná vrstva bude provedena v tloušťce stanovené projektovou dokumentací, přičemž se pro účely této veřejné zakázky nepřipouští žádná záporná tolerance ani odchylka tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření musí odpovídat minimálně 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.

Nové znění Příloha č. 2-1 - návrh SOD - SÚSPK, č. 2. odst. 2.10.

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Zhotovitel není oprávněn uplatnit žádnou zápornou toleranci ani odchylku tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu tak, aby průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření odpovídala minimálně 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.

Nové znění Příloha č. 2-2 - návrh SOD - obec - čl. 2. odst. 2.10.

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu v tloušťce stanovené projektovou dokumentací. Zhotovitel není oprávněn uplatnit žádnou zápornou toleranci ani odchylku tloušťky obrusné vrstvy podle technických norem, technických podmínek (TP), technických kvalitativních podmínek (TKP) ani jiných předpisů. Zhotovitel je povinen provést obrusnou vrstvu tak, aby průměrná tloušťka obrusné vrstvy zjištěná při kontrolním měření odpovídala minimálně 100 % tloušťky navržené v projektové dokumentaci.

Nové znění Zadávací dokumentace čl. 12 odst. 12.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **10:00 hod dne 14. 4. 2026.**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **14. 04. 2026 do 10 hodin.**

Přílohy: Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace ve znění vysv. ZD č. 2

Příloha č. 2 - Příloha č. 2-1 - návrh SOD - SUSPK ve znění vysv. ZD č. 2

Příloha č. 3 - Příloha č. 2-2 - návrh SOD - obec ve znění vysv. ZD č. 2

Datum vyhotovení:

19.03.2026

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky