

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PAVILONU 7 SOUE PLZEŇ-SKVRŇANY					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/186/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1071/26/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000536
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12247.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56				
SÍDLO:	Vejprnická 56, Plzeň, 318 00			IČO:	69456330
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Jaroslav Černý - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Miroslav Zedník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	Ano, operačního programu životního prostředí 2021 – 2027, výzva 38, Projekt: CZ.05.01.01/01/23_038/0004308				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27.3.2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

k výše uvedené zakázce si dovoluujeme požádat o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace.

- 1) V projektové dokumentaci není specifikována barva oken a venkovních žaluzií. Žádáme o upřesnění.
- 2) V projektové dokumentaci není uvedena specifikace nových vchodových hliníkových a plastových dveří. Pouze v půdorysu je obsažena poznámka – nové dveře dle PBR, avšak dokumentace PBR se v zadávací dokumentaci nenachází. Doplní ji zadavatel?

Odpověď zpracovatele PD:

1. Barva oken se upřesňuje při jednání s investorem v rámci realizace. Do projektové dokumentace (PD) však standardně uvažujeme bílou barvu. Žaluzie se rovněž řeší po domluvě s investorem, a to včetně jejich barevného provedení v návaznosti na zvolenou barvu fasády. Konkrétní barevné odstíny v projektové dokumentaci nespécifikujeme, jelikož jednotliví výrobci mají definované základní (bezpříplatkové) barevné varianty v rámci svých produktových řad.
2. V příloze zasílám PBŘ průkaz. Nové hliníkové dveře na boční fasádě musí splňovat požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla, tj. $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Přílohy projektové dokumentace:

PBŘ - Stavební úpravy pavilonu 7, ul. Vejprnická č.p. 679, Plzeň - k.ú. Skvrňany

Výkres PB - pavilon 7 - SOU Vejprnická - Skvrňany - tisk na A3

V Plzni

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele