

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
NOVÁ BUDOVA U JAM, PLZEŇ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/21/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1059/26/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000489
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12200.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54				
SÍDLO:	Sokolovská 54, Plzeň, 323 00	IČO:	45335842		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Jan Sedláček – ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Sedláček				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 26. 3. 2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „NOVÁ BUDOVA U JAM, PLZEŇ“.

V PD chybí výkresová dokumentace k:

Rozvaděč pro zahradu + čerpání kanalizace kus 1,00

Prosíme o ověření a doplnění PD.

Děkujeme.

Odpověď zpracovatele PD:

Dobrý den,

rozvaděče k přečerpávací stanici a závlaze nejsou rozkreslené. Jedná se o dodávku kompletního systému a součástí jsou řídicí jednotky nebo případně rozvaděče, dle konkrétního dodavatele. V projektu je počítáno s jištěním v hlavním rozvaděči a přívodem k zařízení.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele