



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



Pomáhat a chránit

Č.j. KRPP-80759-2/ČJ-2020-031106-47

Plzeň 17.8.2020

Počet listů: 1

Přílohy:

e-mailem 2 x pdf sit.sign.

SDS

projekční a inženýrská kancelář

Ing. Čeněk STEHLÍK

c.stehlik@centrum.cz

Levandulová 23

312 00 PLZEŇ

Úpravy centrální části obce Křelovice – SO 101 Komunikace - stanovisko k PD pro společné řízení

k č.j. 03-11-20 ze dne 20.7.2020

DI Plzeň-venkov **souhlasí** s předloženou PD a s vydáním společného povolení stavby za dodržení následujících podmínek:

- navržený přechod pro chodce musí být doplněn o VO v souladu s *přil. 1 TKP 15 Osvětlení PK*
- vjezd do obytné zóny (km 0,180 st. stavby) bude doplněn o signální pás

Doporučujeme pokračovat ve zpracování PD navazujících úseků PK s cílem dosažení homogenity průtahu silnice obcí.

Zároveň **není námitek** k předloženému návrhu místní úpravy provozu na PK.

Před *zahájením* stavby příslušný silniční správní úřad projedná a stanoví přechodnou úpravu provozu na PK se stavbou související.

Stanovisko bylo zpracováno podle elektronické verze PD, kde byly označeny:

- SO 101, část D.1, č. přílohy D.1.7 – TDZ M 1:250
- SO 101, část C, č. přílohy C.3 - *Koordinační situační výkres M 1:250*

a e-mailem (c.stehlik@centrum.cz) zaslány žadateli.

Stanovisko **slouží** jako podklad pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. a 361/2000 Sb., v platných zněních.

npor. Mgr. Pavel BURDĚJ
vedoucí DI

Z.r.

por. Ing. Jaroslav FRONĚK
dopravní inženýr DI

Doručovací adresa: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
Zpracoval : por. Ing. Jaroslav Froněk
Tel: +420 974 326 102
Mob.: +420 724 536 140
Email: jaroslav.fronek2@pcr.cz