



- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**
- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ S VODOROVNÝM ODPADEM, SEDÁTKO S POKLOPEM, ZABUDOVANÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
 - IWC KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, SEDÁTKO, ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA, SKLOPNÉ A PEVNÉ MADLO, ODDÁLENÉ PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
 - VÝL VÝLEVKVA KERAMICKÁ, ZÁVĚSNÁ, ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA
 - U BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S DELŠÍM RAMINKEM
 - IU UMYVADLO 60 CM, NEREZ.SIFON, BATERIE STOJUMYVADLOVÁ PÁKOVÁ 2X ROHOVÝ VENTIL S FILTREM DN 15
 - IU UMYVADLO PRO INVALIDY, ZAPUŠTĚNÝ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ 2X ROHOVÝ VENTIL DN 15, MADLA
 - UM UMÝVÁTKO, NEREZOVÝ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ, 2X ROH.VENTIL S FILTREM DN 15
 - RUM ROHOVÉ UMÝVÁTKO, NEREZOVÝ SIFON, BATERIE DTTO
 - PIS PISOÁR KERAMICKÝ S TEPLOTNÍM AUT.SPLACHOVAČEM, EL.ZDROJ
 - D DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODILNÝ S ODKAP.PLOCHOU, BATERIE STOJÁNKOVÁ SE SPRCHOU DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, 2X ROH.VENTIL S FILTREM DN 15
 - D1 DTTO,BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
 - S SPRCHA S VPUSTÍ, BATERIE SPRCH. TERMOSTATICKÁ NÁSTĚNNÁ + PŘÍSL.
 - S1 SPRCHA SE ŽLÁBKEM DO PROSTORU Z NEREZOVÉ OCELI MATNÉ, S OOTOKEM DN50, DL.600 MM, BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ NÁSTĚNNÁ+PŘÍSL.
 - V VPUST PODLAHOVÝ SE SPEC. UZÁVĚRKOU (NAPŘ.HL 310NPR, DN50)
 - V1 DTTO, DN100
 - N NÁLEVKVA SE SIFONEM (NAPŘ. HL 21, DN 32 – KALICH PRO OKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU)
 - PS PRAČKOVÝ SIFON PODMÍTKOVÝ DN50 (NAPŘ.HL404.1)
 - 2PS PODOMÍTKOVÁ SADA SIFONŮ PRO DVA SPOTŘEBÍČE (NAPŘ. HL 4000.2, DN 50)
 - VV VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJENÍM HADICE DN15
 - EO ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY TLAKOVÝ, PLOCHÝ, OBS. 100 L, 2 kW
 - EO1 DTTO, PODODŘEZOVÝ, OBS. 5 L, 1,5 kW
 - EO2 DTTO, NADDŘEZOVÝ, OBS. 5 L, 1,5kW
 - H HYDRANT VNITŘNÍ 19/30
 - V.H. VENTILAČNÍ HLAVICE
 - P.M. PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
 - P.V. PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
 - S.V.P. STŘEŠNÍ VPUST S EL. OHŘEVEM
 - V.S. VENTILAČNÍ STŘEŠNÍ SOUPRAVA DN 75, 110

- LEGENDA ČAR:**
- | | | | |
|-----------|-----------------|------|-----------------|
| STÁVAJÍCÍ | STUDENÁ VODA | NOVÉ | STUDENÁ VODA |
| | TEPLÁ VODA | | TEPLÁ VODA |
| | POŽÁRNÍ VODOVOD | | POŽÁRNÍ VODOVOD |
| | KANALIZACE | | KANALIZACE |



AKCE/PROJECT			
ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY			
		 GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.:+420 377 416 625 www.greenthermcad.com	
MÍSTO STAVBY/LOCATION Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		INVESTOR/DEVELOPER Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01	
REVIZE/REVISION		HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER	
ČÍSLO NUMBER		ING. VÁCLAV PŘIBYL	
PŘEDMĚT REVIZE SCOPE OF REVISION		PROJEKTANT/DESIGNED BY	
DATUM DATE		ING. VÁCLAV PŘIBYL	
		KONTROLOVAJ/CHECKED BY	
		ING. VÁCLAV PŘIBYL	
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		1.NP VODOVOD	
ČÁST/PART		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)	
DLOU ČÁSTI/PARTIAL SECTION		ZTI	
OBJEKT/OBJECT		BUDOVA "A"	
DATUM/DATE		8/2025	
MĚŘÍTKO/SCALE		1:50	
FORMAT/PAPER FORMAT		910/420	
ČÍSLO AKCE/PROJECT No.		24 2604	
ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.		24 2604	
POR. ČÍSLO/SERIAL No.		D.1.2.1.11	