



ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01a	Vstup do budovy c a ppp
1.01	Zádvěr
1.02a	Sklad ppp
1.02b	Rozvaděč a baterie - sklad
1.03	Rediela pedagogicko-psychologické poradny
1.04	Kancelář ppp
1.05	Kancelář ppp
1.06	Kancelář ppp
1.07	Kancelář ppp
1.08	Zasedací místnost ppp
1.09	Chodba
1.10	Kuchyně ppp
1.11	Chodba byt, zázemí ppp
1.12	Učtová komora ppp
1.13	WC hosté
1.14	WC 8b, zaměstnanci
1.15	-
1.16	Prostor pod schodištěm
1.17	Schodiště
1.18	Chodba
1.19	Modelovna
1.20	Osobní výtah
1.21	

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- A-KS

Stávající kabelové skříň ČEZ Distribuce
- A-RE

Elektroměrný skříňový rozvaděč s fakturačním měřením odběru pro poradnu a budovy A, B, s výjimkou koteleny, s odděleným prostorem pro podružné měření budovy A, budovy B a výtahu
- A-RH

Hlavní skříňový rozvaděč pro budovy A, B, s výjimkou koteleny
- A-RPO

Rozvodnice pro napájení požární bezpečnostních zařízení
- A-R1.1

Rozvodnice pro elektroinstalaci v místnostech ZUŠ v 1. NP budovy A
- A-R1.2

Rozvodnice pro elektroinstalaci v místnostech Pedagogickopsychologické poradny v 1. NP budovy A
- A-UPS

UPS zdroj 230V/10kW pro napájení požární bezpečnostních zařízení v budovách A, B
- MET

Hlavní uzemňovací přípojnice
- ♀

Domovní spínač zapuštěný, řazení 1, 230V/10A,
- ♀

Domovní spínač zapuštěný, řazení 1So, 230V/10A
- ♀

Domovní spínač zapuštěný, řazení 5, 230V/10A
- ♀

Domovní spínač zapuštěný, řazení 6+6, 230V/10A
- ♀

Domovní tlačítkový ovladač zapuštěný 230V, řazení 1/0So, 230V/10A
- ♀

Domovní tlačítkový ovladač zapuštěný 230V, řazení 1/0So, 230V/10A, pro spínání osvětlení CHÚC
- ♀

Tlačítkový ovladač 230 V, řazení 1/0, pro spínání ventilátorů odvětrání chladněné únikové cesty, kryt spínače v červené barvě a s popisovým polem
- SC1

Hlavní trasy ostatních elektroinstalačních rozvodů
- Hlavní trasy bezhrogených silových kabelů kategorie B2ca.s1.d1 s funkční odolností při požáru

SVĚTLA

- A

Přisazené LED svítidlo MODUS G1RMKN4V1/700ND, 33W, 4000K, IP40
- B

Vestavné kruhové LED svítidlo MODUS do podhledu, SPMN2000KN4/E190/ND, 19W, 4000K, IP54
- 1N1

Nouzové přisazené svítidlo LOVATO s vlastním zdrojem, LV3N/O/2W/B/1/SE/X/WH, 2W, 6000K, IP20

AKCE/PROJECT		ZPRACOVATEL/DESIGNER		AUTORIZACE/AUTHORIZATION	
ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY					
MÍSTO STAVBY/LOCATION		INVESTOR/DEVELOPER			
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01			
REVIZE/REVISION		HP/OWNER DESIGN ENGINEER		PODPIS/SIGNATURE	
ČÍSLO		ING. VACLAV KEBRLE		PODPIS/SIGNATURE	
NUMBER		SCOPE OF REVISION		PODPIS/SIGNATURE	
		ING. VACLAV KEBRLE		PODPIS/SIGNATURE	
		KONTROLOVAL/CHECKED BY		PODPIS/SIGNATURE	
		ING. VACLAV KEBRLE		PODPIS/SIGNATURE	
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE		PANE/COPY	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
ČÁST/PAKT					
TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY (TPS)					
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION					
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD					
OBJEKT/OBJECT		ČÍSLO AKCE/PROJECT NO.		ARCH. ČÍSLO/DRAWING NO.	
BUDOVA "A"		8/2025		24.2604	
		MĚŘÍTKO/SCALE		FORMÁT/PAPER FORMAT	
		1:50		914/420	
		POR. ČÍSLO/SERIAL NO.		D.1.2.6.2.16	