

číslo místnosti	název místnosti
6.01	Schodiště s výtahem a galerií

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- R-FVE-AC2

Rozvoděč DC/AC fotovoltaiických panelů – dodávka FVE
- A-RV

Rozvoděč výtahu – dodávka výtahu
- MET

Ekvipotenciální přípojnice
- 1N1



Domovní tlačítkový ovladač zapuštěný 230V, řazení 1/0so, 230V/10A, pro spínání osvětlení CHÚC
- SC6



Tlačítkový ovladač 230 V, řazení 1/0, pro spínání ventilátorů odvětrání chráněné únikové cesty, kryt spínače v červené barvě a s popisovým polem
- A

SVÍTIDLA
- 1N1

Přisazené LED svítidlo MODUS G1RMKN4V1/700ND, 33W, 4000K, IP40
- 1N1

Nouzové přisazené svítidlo LOVATO s vlastním zdrojem, LV3N/O/2W/B/1/SE/X/WH, 2W, 6000K, IP20



AKCE/PROJECT		ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY	
			
ZPRACOVATEL/DESIGNER		AUTORIZACE/AUTHORIZATION	
MÍSTO STAVBY/LOCATION		INVESTOR/DEVELOPER	
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01	
REVIZE/REVISION		HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER	PODPIS/SIGNATURE
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ING. VÁCLAV KEBRLE
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	PROJEKTANT/DESIGNED BY
			ING. VÁCLAV KEBRLE
			KONTROLOVAL/CHECKED BY
			ING. VÁCLAV KEBRLE
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		6.NP - ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ	
ČÁST/PART			
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)			
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION		DATUM/DATE	MĚŘITKO/SCALE
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		8/2025	1:100
OBJEKT/OBJECT		ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.
BUDOVA "A"			24 2604
			POB. ČÍSLO/SERIAL No.
			D.1.2.6.2.21
			PARÉ/COPY