

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
NOVÁ BUDOVA U JAM, PLZEŇ					
SPIŠOVÁ ZNAČKA:	CN/21/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1403/26/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000489
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12200.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54				
SÍDLO:	Sokolovská 54, Plzeň, 323 00	IČO:	45335842		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Jan Sedláček – ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Sedláček				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 10. 4. 2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V rámci podia je konstrukce řešená jako svařená konstrukce, Uchazeč se chce tuto cestou dotázat, zda je možné uvažovat a realizovat podium jako konstrukci, která je složená z hliníkového rámu ze segmentu například 2x1 m?

Odpověď zpracovatele PD:

Konstrukci pódia je možné nahradit hliníkovou, je nutné dodržet technické parametry dle projektové dokumentace a mimo jiné i zachovat prostor pro VZT potrubí dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

Prosím Zadavatele o informaci, zda jsou kolejnice k závěsům uvažovány jako ruční (při tahu rukou se závěs pohne), tuto informaci jsme nenalezli v předaných podkladech.

Odpověď zpracovatele PD:

Akustické závěsy jsou s ručním posunem, blackout rolety jsou s motorovým pojezdem. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v části D.1.4.f.1 - Prostorová akustika.

Dotaz č. 3:

Chtěli bychom požádat Zadavatele o sdělení předpokládaného termínu zahájení prací. Zda po uplynutí stanovené zadávací lhůty 90 kalendářních dní od konce lhůty pro podání nabídek a podpisu SoD předpokládá Zadavatel předat staveniště, případně předpokládá zahájení stavebních prací v jiném termínu.

Odpověď zadavatele:

Zadávací lhůta a termín předání staveniště jsou dva různé časové pojmy. Zadávací lhůta je dle § 40, ZZVZ lhůta po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Jde o časový úsek, který je vztažen na průběh veřejné zakázky. Součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky je Příloha č. 3 – Návrh smlouvy. V Návrhu smlouvy je v čl. 17.1.1. uvedeno, že staveniště předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 50 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V Rozhodnutí – společném povolení (č.j. UMO1/09104/25), které vydal stavební úřad – ÚMO Plzeň 1, odbor stavebně správní, je požadována řada úkonů, které musí Zhotovitel zajistit před zahájením díla. Proto je v Zadávací dokumentaci uvedena lhůta předání staveniště do 50 dnů od uzavření smlouvy. Konkrétní termíny nelze předem předjímat, neboť podpis Smlouvy o dílo je podmíněn průběhem vyhodnocování veřejné zakázky, případně řešením námitek, dále zajištěním podkladů, které vybraný Zhotovitel dokládá před uzavřením Smlouvy o dílo. Teprve po podpisu Smlouvy o dílo začíná běžet lhůta 50 dnů pro předání staveniště.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se **prodlužuje do 22. 4. 2026 do 10:00.**

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele