

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

NÁZEV ZAKÁZKY

NOVÁ BUDOVA U JAM, PLZEŇ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/21/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1408/26/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000489
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12200.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54				
SÍDLO:	Sokolovská 54, Plzeň, 323 00	IČO:	45335842		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Jan Sedláček – ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Sedláček				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				


Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 15. 4. 2026 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Na základě vyhlášení obchodní soutěže na výše uvedenou zakázku, Vás žádáme o vysvětlení zadávacích podmínek.

Ve výkazu výměr jsme nenašli okno O10, které je uvedeno v tabulce prvků.

O10		1200 x 800	Okno jednoduché, vyklápěcí Materiál: oceloprosklené, hliníkový rám Zasklení: izolační trojsklo Uw=0,9 W/m²K, propustnost sluneční radiace max. 55% Barva: DB 703 Kování: nerez matný Vnitřní parapet: betonový prefabrikovaný	1	0	1
-----	---	------------------	---	---	---	---

Děkuji, s pozdravem

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr zůstává beze změny. Okno označené O10, které je uvedeno v tabulce prvků, nebude součástí předmětu plnění.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele