

|  |   |
|--|---|
| Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18  |   |
| Označení prvku:  | <b>Ok 260/1-5</b>   |
| Prvek: okno  | <div>stávající okno:</div> <br><br> <div>vzorové okno</div> |
| Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídle s nadsvětlíkem   |   |
| Umístění: místnost č. 260, 3.NP, chodba  |   |
| Počet prvků: 5   |   |
| Základní rozměry: okna v.2050/š.1310mm<br>venkovní špalety v. 2000/š.1200 mm   |   |
| Původnost: ano   |   |
| Stav: dožívající   |   |
| Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, nový prvek přizpůsobit již osazeným eurooknům   |   |
| Popis: dřevěné okno špaletové dvoukřídle, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování půloliva, panty Fe, lakované -bílá, ovládání nadsvětlíku pákové  |   |
| Návrh realizace: kompletní výměna za nový prvek, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá, vnější křídla s požárními sklem budou zachována |   |
| Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25   |   |

Schéma, detail:

