

Objekt:		BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku:		Ok 054	
Prvek: okno			
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé			
Umístění: místnost č.054, 1.NP, sklad			
Počet prvků: 1			
Základní rozměry: okna v.1000/š.1310mm venkovní špalety v. 960/š.1210 mm			
Původnost: ano			
Stav: dožívající			
Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům			
Popis: dřevěné okno špaletové dvoukřídlé, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křídel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel			
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá			
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25			
Schéma, detail:			
			