


Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku: Ok 153	
Prvek: okno	
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, dvoukřídlé s nadsvětlíkem	
Umístění: místnost č. 153, 2.NP, toalety	
Počet prvků: 2	
Základní rozměry: okna v.2250/š.1310mm venkovní špalety v. 2190/š.1195 mm	
Původnost: ano	
Stav: dožívající	
Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům	
Popis: dřevěné okno špaletové dvoukřídlé, otvíravé s nadsvětlíkem, povrchová úprava lak - bílý, okapníčky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované - bílá, ovládání nadsvětlíku pákové nevyhovující těsnost okna, dřevěné profily vnějších křídel dožívající, poškozené tmelení skel	
Návrh realizace: kompletní výměna za nový prvek, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá, vnitřní sklo mléčné	vzorové okno
Poznámka: profilace lištování skel, klapačky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.49	

Schéma, detail:

